



KŘÍŽENÍ



SOUBĚH



PŘI PŘECHODU KABELU PŘES VOZOVKU A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, MUSÍ BÝT KABEL ULOŽEN V CHRÁNIČKÁCH PŘESAHUJÍCÍCH NA KAŽDOU STRANU MIN. 1m. VZDÁLENOSTI SÍTÍ OD SILOVÉHO KABELU BYLY PŘEVZATY Z ČSN 736005.

LIST C.: LISTU:	1 1	PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO: E109p/17
		OBJ.C.,PJ:	ZAK.CÍSLO: E109p/17	AKCE: Rozšíření VO v ul. Novoměstská	VYKRES ČÍSLO: D.1.4.5
		PROVEDL: A. Večeřová	DATUM: 01/2017	INVESTOR: Město Žďár nad Sázavou	