


ČÁST MĚŘENÍ

NEMĚŘENÁ ČÁST ROZVODŮ ODDĚLENÁ
PŘÍČKOU A ZABLOMBOVÁNA

ČÁST UŽIVATELSKÁ

VÝVOD ANTÉNA
KOAXIÁL KABEL 50 OHMŮ
V LIŠTĚ 18x13



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ DO ZDĚNÉHO PILÍŘE ROZM. 900x600x200, KRYTÍ IP44, PŘÍVOD I VÝVOD V RÁMCI PŘES SVORKOVNICI. ZAPOJENÍ MĚŘICÍ ČÁSTI MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM A ZVYKLOSTEM DODAVATELE EL. ENERGIE, VČ. PŘÍPOJOVACÍCH PODMINEK.

LIST Č.: 1	RV03 – ROZVADEČ			ARCHIVNÍ ČÍSLO: E109p/17
LISTU:	OBJ.C., P.J.: PROVEDL: J. Novotný	ZAK.ČÍSLO: E109p/17	AKCE: Rozřídění VO v ul. Novoměstská Zdr. pod Sázkou	ŽIVKES.ČÍSLO: D.1.4.3
	DATAUM: 01/2017	INVESTOR: Město Zdr. pod Sázkou		