



KŘÍŽENÍ



SOUBĚH



PŘI PŘECHODU KABELU PŘES VOZOVKU A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, MUSÍ BÝT KABEL ULOŽEN V CHRÁNIČKÁCH PŘESAHUJÍCÍCH NA KAŽDOU STRANU MIN. 1m.
VZDÁLENOSTI SÍTÍ OD SILOVÉHO KABELU BYLY PŘEVZATY Z ČSN 736005.

LIST C.: LISTU:	1 1	PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO: E108/17
		OBJ.C.,PJ:	ZAK.CÍSLO: E108/17	AKCE: ZR – rekonstrukce ul. Kavánova a Mánesova	VYKRES ČÍSLO: D.1.4.4
		PROVEDL: A. Večeřová	DATUM: 02/2017	INVESTOR: Město Žďár nad Sázavou	