


CELOPLASTOVÁ ATYPICKÁ ROZVODNICE S VÝZBROJÍ DLE SCHÉMATU, KOMPAKTNÍ PILÍŘ, V KRYTÍ IP 44/20C, PŘÍVOD A VÝVODY SPODEM, ROZMĚRŮ 620 x (915+600+615) x 250mm.

(nabídka prázdná skříň s pilířem a montážní deskou typ xxxxxxxxx - výzbroj dle schématu)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S  
HLAVNÍM A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 N PE stř. 50 Hz, 400 V / TN-C-S

<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</b>  <b>UNI PROJEKT</b> STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU tel. : 566 651 155 mob.: 777 663 309	HL. ING. PROJEKTU: <b>ING. FRANTIŠEK LAŠTOVIČKA</b> IČO: 10117831		
	PROJEKTANT: <b>ING. MILAN KRUPÍČKA</b>		AUTORIZACE:
	STAVEBNÍK: <b>MĚSTO ŽDĚAR NAD SÁZAVOU</b> <b>ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU</b>		IČO: 00295841
	SUBDODAVATEL: -		IČO: -
	MÍSTO STAVBY: <b>ŽDĚAR NAD SÁZAVOU</b>		
KRAJ: <b>VYSOČINA</b>			
NÁZEV AKCE: <b>REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU</b> <b>ZŠ ŽDĚAR NAD SÁZAVOU, ŠVERMOVA 4</b>			FORMÁT: 840 x 594
ČÁST: <b>D.1.1-3 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY</b>			DATUM: VII - 2014
			STUPEŇ: DPS
STAVEBNÍ OBJEKT: <b>D.1.1-3.7 IO 07 - VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY</b>			ZAKÁZKA: 064-PS-2014
OBSAH: <b>RMS 5 - ROZVODNICE</b>			MĚŘÍTKO: 1 : 500
			REVIZE: -
			VÝKRES Č.: <b>7.4</b>