

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR VÝLOŽNÍKOVÝ
PRO OSVĚTLOVACÍ BOD A/150



OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR VÝLOŽNÍKOVÝ
PRO OSVĚTLOVACÍ BOD B/150+100



OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
PRO PŘECHOD C1/80, C2/80

BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRŮ A/150, B/150+100
1 : 20
(DOPORUČENÉ HODNOTY PRO ZÁKLAD STOŽÁRU)



BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRU C1/140, C2/140
1 : 20
(DOPORUČENÉ HODNOTY PRO ZÁKLAD STOŽÁRU)



BOD A/150 :

SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ 150W - TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA -
OSADIT NA 6,2m VYSOKÉ STOŽÁRY ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, S TERMOPLASTICKOU MANŽETOU,
A NA OBLOUKOVÉ VÝLOŽNÍKY DÉLKY 2,5m ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ (průměr přechodové části 60mm)
- CELKOVÁ VÝŠKA SVÍTIDLA NAD VOZOVKOU cca 8,0m - ORIENTACE SVÍTIDEL VIZ SITUAČNÍ SCHÉMA

BOD B/150+100 :

SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ 100W a 150W - TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA -
OSADIT NA 6,2m VYSOKÝ STOŽÁR ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, S TERMOPLASTICKOU MANŽETOU,
A NA OBLOUKOVÝ DVOURAMENNÝ VÝLOŽNÍK DÉLKY 2,5m - 90° ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ (průměr přechodové části 60mm)
- CELKOVÁ VÝŠKA SVÍTIDEL NAD VOZOVKOU cca 8,0m - ORIENTACE SVÍTIDEL VIZ SITUAČNÍ SCHÉMA

BOD C1/80, C2/80 :

SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU - zdroj LED - 80W - TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA -
OSADIT NA cca 6,0m VYSOKÝ STOŽÁR ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, S TERMOPLASTICKOU MANŽETOU,
A NA ROVNÝ VÝLOŽNÍK DÉLKY 1,5m ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ (průměr přechodové části 60mm)
- CELKOVÁ VÝŠKA SVÍTIDLA NAD KOMUNIKACÍ cca 6,0m - POZICE viz SITUAČNÍ SCHÉMA.

VÝLOŽNÍKY OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ PŘECHODU BUDOU ODCHÝLENY OD ROVNOBĚŽKY SE SMĚREM PŘECHODU
O ÚHEL 5 STUPŇŮ SMĚREM OD PŘECHODU (viz výpočet osvětlení přechodu a situační schéma).

POKUD JSOU NA VÝKRESECH NEBO V TEXTU UVEDENY NÁZVY VÝROBKŮ NEBO POKUD JSOU UVEDENI DODAVATELÉ,
PAK JDE JEN O STANOVENÍ STANDARDU, PŘÍPADNĚ O ORIENTAČNÍ A NEZÁVAZNÉ URČENÍ MOŽNÉHO DODAVATELE,
A MOHOU BÝT POUŽITY I JINÉ, TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ VÝROBKY.

PRO KAŽDÝ ZVOLENÝ TYP SVÍTIDLA JE NUTNO DOLOŽIT VÝPOČET POŽADOVANÉ PRŮMĚRNÉ OSVĚTLENOSTI (E),
MINIMÁLNÍ OSVĚTLENOSTI (Emin), PRŮMĚRNÉHO JASU (L) a PRŮMERNÉ ROVNOMĚRNOSTI (Uo) DLE ČSN EN 13201-1 a ČSN EN 13201-2 !
OSVĚTLENÍ PŘECHODU MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY "TKP 15 - DODATEK č. 1" MINISTERSTVA DOPRAVY (06 / 2013).

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PROJEKT
tel. : 566 651 155
mob.: 777 663 309

ZODP. PROJEKTANT: JAROSLAV NOVOTNÝ
PROJEKTANT: ING. MILAN KRUPIČKA | AUTORIZACE: | PARÉ:

STAVEBNÍK:	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	IČO:	00295841
SUBDODAVATEL:	-	IČO:	-
MÍSTO STAVBY:	ŽĎÁR NAD SÁZAVOU		
KRAJ:	VYSOČINA		

NÁZEV AKCE:	ULICE 1. MÁJE PŘECHOD PRO CHODCE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 3	FORMÁT:	630 x 420
		DATUM:	VIII - 2016
		STUPEŇ:	DPS
		ZAKÁZKA:	87-P-2016
ČÁST:	C. STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO:	1 : 50
STAVEBNÍ OBJEKT:	C.3 - SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	REVIZE:	-
OBSAH:	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY, ZÁKLADY	VÝKRES Č.:	C.3 - 7