



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Žďár nad Sázavou  
Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPJ-90436-1/ČJ-2016-161406

Žďár nad Sázavou 23. srpna 2016

Uniprojekt  
Studentská 1133  
59101 Žďár nad Sázavou

**1. „Přechod pro chodce, chodník, veřejné osvětlení, ulice 1. Máje, Žďár nad Sázavou 3“ - projektová dokumentace**

**Stanovisko:**

*(ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)*

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, **za předpokladu**, že přechod pro chodce a místa pro přecházení budou provedeny a vybaveny v souladu s podmínkami pro bezpečný a bezbariérový provoz, dle níže uvedených podmínek pro přechod pro chodce, **souhlasí** s předloženou PD předmětné stavby pro územní a stavební řízení.

Souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby ve smyslu § 78 a §116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

**Požadavky na přechod pro chodce (obdobně platí pro místa pro přecházení):**

Musí odpovídat podmínkám bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích tak, aby bylo minimalizováno riziko ohrožení bezpečnosti účastníků provozu, zejména přecházejících chodců.

- musí být zajištěny dostatečné rozhledové poměry a vzdálenosti pro rozlišitelnost přechodu (ČSN 73 6110),
- délka přechodu nesmí přesahovat maximální povolené hodnoty uvedené vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
- přechod musí být vybaven prvky zmírňujícími bariérový účinek komunikace v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ČSN 73 6110,
- provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s platnými právními a technickými předpisy, mj. s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a vzorovými listy VL.6.1 – Svislé dopravní značky, VL.6.2 – Vodorovné dopravní značky.

- přechod musí být za snížené viditelnosti osvětlen způsobem, který přispívá k bezpečnosti chodců (ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2, ČSN EN 13201-3, ČSN EN 13201-4),

Osvětlení celého prostoru komunikace před a za přechody musí být dle TKP 15 (Osvětlení pozemních komunikací). V příloze č.1 „Přisvětlování přechodů“, části II-Obecné požadavky, čl. 1.2. je uvedeno, že pozemní komunikace musí být osvětlena před i za přechodem v úrovni předepsané ČSN EN 13201-2 v délce závislé na povolené rychlosti. Tato délka, měřená v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je v každém směru nejméně 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h.

Před spuštěním přechodu pro chodce do reálného provozu bude provedeno **světelně-technické měření prostoru a přisvětlení přechodu pro chodce**. Toto měření a jeho výsledky v souladu s TKP 15, bude pro nás jedním z podkladů pro kladné stanovisko k možnosti užívání přechodu pro chodce a pro kolaudaci z hlediska BESIP.

## 2. Místní úprava DZ v rámci akce „Přechod pro chodce, chodník, veřejné osvětlení, ulice 1. Máje, Žďár nad Sázavou 3“

### Stanovisko:

(ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, **za předpokladu** souladu s podmínkami pod bodem 1. tohoto dokumentu, **souhlasí** s Vámi předloženým návrhem místní úpravy dle předložené žádosti a situace DZ.

Pro provedení a umístění dopravního značení požadujeme soulad s platnými právními a technickými předpisy.

Zpracoval: por. Bc. Milan PROKOP  
komisař



*Z R. Bc. Zdeněk Kubík*  
npor. Bc. Zdeněk Kubík  
vedoucí oddělení

-----  
POLICIE ČR - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
náměstí Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou  
-----

Žádáme o vyjádření k projektové dokumentaci  
pro územní a stavební řízení veřejnoprávní smlouvou :

název stavby  
PŘECHOD PRO CHODCE, CHODNÍK, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
ULICE 1. MÁJE, ŽDÁR NAD SÁZAVOU 3


místo stavby  
ŽDÁR NAD SÁZAVOU 3 ( k.ú. Město Žďár )

stavebník  
MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
Žižkova 1, č.p.227, Žďár nad Sázavou 1, 59101

projektant UNIPROJEKT, STUDENTSKÁ 1133, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZ. 4

S pozdravem  
Ing. VÁBEK

tel. 566 651 193/608 342 189  
[vabek@seznam.cz](mailto:vabek@seznam.cz)  
UNIPROJEKT, Studentská 1133  
ŽDÁR NAD SÁZAVOU 4, 591 01



STUDENTSKÁ 1133, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 4, 581 01, TEL. 568 651 193

UNI PROJECT

VYPRACOVAL :	Ing.VÁBEK	STAVEBNÍK :	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	STUPEŇ :	DSP
ZODP. PROJEKTANT :	Ing.VÁBEK	STAVBA :	PŘECHOD PRO CHODCE, CHODNÍK VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	ZAKÁZKA :	57-P-16
MÍSTO STAVBY :	ŽĎÁR NAD SÁZ.		ULICE 1, MÁJE, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 3	DATUM :	04 / 2016
KRAJ :	VYSOČINA	OBSAH :	PŘEHLEDNÁ SITUACE	MĚŘÍTKO :	Č. VÝKRESU :
				1 : 10 000	B,1

