



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

Optima
Žižkova 738/IV
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
/11.10.2013

NAŠE ZNAČKA
55972/2013-240
SP-2012/13162

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Goldbach /221
J. Neubauer

DATUM
11.11.2013

Obec, k.ú.: **Město Žďár**
Okres : **Žďár nad Sázavou**

Vodoprávní úřad: **MÚ Žďár nad Sázavou**
Kraj : **Kraj Vysočina**

ČHP: **1-09-01-007**

Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou, DSP
I. Vyjádření správce povodí a II. vyjádření správce toku

Vášim dopisem ze dne 10.10.2013 jste nám předložili k vydání stanoviska PD **Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou** pro stavební povolení. PD zpracoval: OPTIMA Vysoké Mýto v 10/2013, zak.č. 3504-12-3.

Předmětem projektu je řešení umístění nového přemostění (lávka o jednom poli) významného vodního toku Sázavy pro cyklostezku do sídliště Klafar. Nově budovaný most nelze pro navrženou cyklostezku použít. Přemostění bude křížit Sázavu v ř.km 209,1 . Na základě našeho stanoviska k DÚR ze dne 24.10.2012 byla upravena konstrukce mostu. Světlost průtočného profilu pod lávkou byla zvýšena z původních 15 m na 21,5 m. Lávka bude též prodloužena přes levobřežní inundaci. Mostní otvor umožňuje převedení návrhového průtoku $Q_{100 \text{ v.v.}}$ s hladinou 562,46 m n.m. s rezervou 1,165 m v ose rozpětí. Konstrukci mostu tvoří jednopólový železobetonový rám. Založení mostu je hlubinné na monolitických železobetonových pilotách. Odvodnění mostu je gravitační sklonem k levému břehu. Trasa cyklostezky probíhá v místě křížení v násypu cca 1,75 m u LB opory a 1,25 m u PB opory. Most je umístěn v záplavovém území Sázavy, částečně zasahuje do aktivní zóny. Pilíř zasahuje do pozemku p.č. 2134/1 k.ú. Město Žďár (vodní plocha) ve vlastnictví ČR, ke kterému má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodaření.

Významný vodní tok Sázava je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v oblasti povodí Dolní Vltava k předložené žádosti následující

Vyjádření :

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, Nařízením vlády č.262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Dolní Vltavy a nařízením rady kraje Vysočina (ustanovení § 24 až 26 zákona č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný.

Z hlediska zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací a navrženým řešením umístění staveb za podmínek:

1. Stavbou (pilíř) bude dotčen pozemek p.č. 2134/1 k.ú. Město Žďár (vodní plocha) ve vlastnictví ČR, ke kterému má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodaření. Investor projedná s majetkoprávním oddělením závodu Dolní Vltava:
 - Investor vyzve Povodí Vltavy, státní podnik k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Tato smlouva bude uzavřena do vydání rozhodnutí/opatření, kterým se povoluje umístění stavby.
 - Výzva k uzavření smlouvy bude obsahovat zakres max. rozsahu záboru pozemků (pokud je zábor pozemků po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého, tak je třeba uvést rozsah obou záborů) do katastrální mapy, uvedení výměry celkového záboru a uvedení termínu zahájení a ukončení prací na dotčených pozemcích.
 - Výzva k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni, doložena výše uvedenými podklady a platným stanoviskem, bude doručena na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 v předstihu nejméně 60 dní
2. Vzhledem ke stavbě v záplavovém území investor požádá o souhlas dle § 17 vodního zákona.
3. Požadujeme zpracovat a předložit k vyjádření návrh havarijního a povodňového plánu na dobu výstavby. Tato podmínka byla uplatněna již ve stanovisku k DÚR, kde jsme tyto dokumenty požadovali jako součást DSP.

II. Povodí Vltavy, státní podnik jako správce významného vodního toku Sázavy a organizace s právem hospodaření k pozemku p.č. 2134/1 k.ú. Město Žďár vydává k předložené žádosti jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

v y j á d ř e n í :

S uvedeným záměrem dle předložené žádosti souhlasíme za předpokladu respektování výše uvedeného stanoviska a podmínek:

4. Na břehový porost v uvedeném úseku, který bude nutno odstranit si vyřídí povolení a porosty odstraní na své náklady zhotovitel nebo majitel stezky.
5. Dále v uvedeném úseku řeky Sázavy je v okolí stezky břehový porost. Povodí Vltavy, státní podnik neponese žádnou zodpovědnost za vzniklé škody a úrazy způsobené polomy, vývraty a větve spadlými z břehových porostů na stezku a její okolí.
6. Povodí Vltavy, státní podnik nenese žádnou odpovědnost za poškození lávky a stezky průchodem velkých vod a ledových jevů.
7. Při vlastním provádění stavby nesmí dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci havárie (bude stanoveno v požadovaném HP). Veškerý odplavitelný materiál nesmí být skladován v záplavovém území. Případné poškození koryta Sázavy a vznik nánosů bude odstraněno na náklady zhotovitele.
8. Zahájení a ukončení prací požadujeme oznámit. (pracoviště závodu Dolní Vltava Havlíčkův Brod, úsekový technik J. Neubauer, e-mail neubauer@pvl.cz . tel. 724 505 318).
9. Ke kolaudaci stavby nám bude předán mostní list lávky s vyznačenou výškou Q_{20} a Q_{100} .

Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava

Příloha : PD
Co: 1/ spis 2/ PS7 HB



Povodí Vltavy,
státní podnik 18
závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5