

OPTIMA spol. s r. o.
Projektová, inženýrská a stavební činnost
Žižkova 738
566 01 VYSOKÉ MÝTO

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/4778/2013-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 11. 10. 2013

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. (dále jen VAS) k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci: „Cyklistická stezka přes řeku Sázavu - Žďár nad Sázavou“, p. č. 2140/3, 2134/1, 8020/1, 8017, 8009/1, 8009/2 a 8010/1, k. ú. Město Žďár

Investor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Neudertem, zakázkové číslo 3504 - 12 - 3 (datum 10/2013, datum aktualizace projektu – výkresů č. C 1.2 a C 1.3 dne 8.10.2013 a technické zprávy C 1.1 dne 10.10.2013 – zasláno na e-mail semrinc@vaszr.cz) řeší tyto stavební objekty:

- SO 101 Cyklostezka
- SO 201 Lávka přes Sázavu

na p. č. 2140/3, 2134/1, 8020/1, 8017, 8009/1, 8009/2 a 8010/1 v k. ú. Město Žďár (dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

souhlasí za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek k realizaci stavby.

2. Vyjádření k realizaci stavby „Cyklistická stezka přes řeku Sázavu - Žďár nad Sázavou“

2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy kanalizace ve správě VAS.

Vytyčení kanalizace ve správě VAS (z hlediska VAS se jedná o stoky oddílné splaškové kanalizace) Vám na objednávku zajistí mistr provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, pan Macek (telefon: 566 620 888, 602 459 950).

Za případné vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) – 2,5 m.

2.3. Případné křížení nově budovaných inženýrských sítí s kanalizací ve správě VAS s vodovodními a kanalizačními přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.

2.4. V zájmovém území stavby nesmí být v ochranném pásmu kanalizace ve správě VAS včetně přípojek prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad kanalizací ve správě VAS a přípojkami v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d), v rozporu s ČSN 75 6101.

Poklopy ovládacích prvků kanalizace ve správě VAS (kanalizační šachty, zejména upozorňujeme na kanalizační šachtu č. 2782) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.

Podmínky VAS pro osazení ovládacích prvků kanalizace ve správě VAS (zejména upozorňujeme na kanalizační šachtu č. 2782) do nové nivelety upraveného terénu:

Výstupní komín zakončený přechodovou skruží:

- výstupní komín se skládá ze skruží světlosti 1000 mm zakončený přechodovou skruží DN 1000/625. Přechodová skruž může být v závislosti na hloubce šachty nahrazena zákrytovou deskou DN 1000/625 stavební výšky 180 mm.
- vodotěsnost spojů prefabrikátů zajišťuje integrované nebo dodatečně vložené pryžové těsnění.
- prefabrikované dílce se dodávají se zabudovanými stupadly s PE povlakem.
- v případě použití jako součást spádišťové šachty bude obložena nárazová stěna z čedičového obkladu pod úhlem 180 st. do výšky přívodního potrubí
- v přechodové skruži bude osazeno 1 kapsové stupadlo a 1 zkrácené stupadlo s PE povlakem.

Vyrovnávací prstence:

- vyrovnání poklopu s okolním povrchem se požaduje pomocí betonových prstenců DN 625 v počtu 2 ks do max. výšky 300 mm včetně výšky vlastního poklopu. Nad tuto výšku se požaduje použít vždy díl šachty DN 1000/300 mm
- vzájemné spojení prstenců, spojení prstence s přechodovou deskou či skruží a vyrovnání poklopu do nivelety terénu se provádí pomocí speciálních hmot či tmelů s minimální pevností 35 MPa min. tloušťky 4 mm.

Poklopy kanalizačních šachet:

- poklop z tvárné litiny bez ventilace.
- třída D400 pro nezpevněné, ostatní zpevněné plochy a místní nezatížené komunikace, D600 do státních silnic I., II. a III. třídy a do extrémně zatížených místních komunikací.
- kloub a systém automatického zajištění víka proti vysunutí.
- osazena tlumicí vložka mezi víkem a rámem.
- možnost pro dodatečné vybavení mechanickým bezpečnostním zámkem proti neoprávněné manipulaci a odcizení.
- zajištění víka bezpečnostní západkou v pouzdře kloubu.
- logo SVK Žďársko schválené investorem.
- přípustná tolerance usazení poklopu v komunikacích je +0 mm, -5 mm podle normy.
- v nezpevněných nepojízdných plochách intravilánu osadit poklopy v úrovni terénu. Okolí poklopů bude odlážděné dvojřádkem žulových kostek 100x100x100 mm do betonového lože tl. 100 mm.

2.5. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ kanalizace ve správě VAS - mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, pana Macka.

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.2.**

2.6. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Cyklistická stezka přes řeku Sázavu - Žďár nad Sázavou“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Cyklistická stezka přes řeku Sázavu - Žďár nad Sázavou“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 investor.

2.7. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.5. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby

Doklady uvedené v bodě č. 2.7. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na sekretariát ředitele VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Cyklistická stezka přes řeku Sázavu - Žďár nad Sázavou“
VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. 5.5.(b) (1) Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu vodovodů a kanalizací, o správě majetku vodovodů a kanalizací a o rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 1. 4. 2010 na základě plné moci pro VAS ze dne 1. 4. 2010.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšlická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Projektová dokumentace
Příloha k bodu vyjádření č. 2.5.

Na vědomí

VAS, provoz vodovodů Žďár nad Sázavou
VAS, provoz kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou + projekt zaslán na e-mail dne 10.10.2013
VAS, útvar speciálních činností – Ing. Šemrínec

Zápis o dodržení ochranného pásma kanalizace dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb.

Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -

-

-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

