


VÝKLENEK PRO HUP, REGULÁTOR A 1 PLYNOMĚŘ




VÝKLENEK OPATŘEN DVÍŘKY S RÁMEČKEM.
DVÍŘKA BUDOU S OCHRANOU PROTI KOROZI, OPATŘENÁ UZAVÍRÁNÍM NA UNIVERZÁLNÍ KLÍČ,
NÁPISEM "HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU", VÝSTRAHOU, ZAKAZUJÍCÍ MANIPULACI S OTEVŘENÝM OHNĚM
V OKRUHU 1,5 M OD DVÍŘEK A NEUZAVÍRATELNÝMI VĚTRACÍMI OTVORY.
NIKA BUDE OPATŘENA INSTALAČNÍM RÁMEM PRO INSTALACI, HUP, REGULÁTORU A PLYNOMĚŘU.

V PŘÍPADĚ POUŽITÍ SAMOSTATNÝCH VNĚJŠÍCH OBJEKTŮ MĚŘENÍ A REGULACE,
PLASTOVÝCH, BETONOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH NEBO ZDĚNÝCH,
BUDOU DODRŽENY MIN. VNITŘNÍ ROZMĚRY JAKO U VÝKLENKŮ.

V PŘÍPADĚ, ŽE U OBJEKTŮ BUDOU POUŽITY VĚTŠÍ PLYNOMĚRY NEŽ G6
NEBO BUDE OSAZENO VEDLE SEBE VÍCE PLYNOMĚŘŮ
BUDE VELIKOST VÝKLENKU NEBO PILÍŘE UPRVENA A PROVEDENA DLE PROJEKTU DOMOVNÍHO PLYNOVODU.

VÝKLENEK PRO HUP A REGULÁTOR



POZNÁMKY:

- Tato dokumentace (dokumentace pro provádění stavby) nenahrazuje výrobní či dodavatelskou dokumentaci.
- Veškeré změny oproti dokumentaci musí být vždy konzultovány s projektantem.
- Veškeré použité materiály musí odpovídat českým normám a platným OTP, technologickým, bezpečnostním a požárními předpisy a musí být doloženy atestem platným v ČR, příp. dokladem o shodě.

Městská třída - část II
NÁDRAŽNÍ
Nádražní, Žďár nad Sázavou

zpracovatel:
GRIMM architekti
Ing.arch. Rudolf Grimm +420 608 294 441
Ing. Martina Grimmová +420 773 928 877
Náměstí Republiky 286/22
591 01 Žďár nad Sázavou
www.grimmarch.cz

stavebník (objednatel):
MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
Statutární zástupce: Ing. Martin Mrkos, ACCA

zodpovědný projektant:
Filip Marek Brněnská 34
číslo autorizace: 1400347 591 01 Žďár nad Sázavou

projektant části:
Stanislav Blaha +420 605 407 990
blaha.stan@gmail.com

UNI PROJEKT
STUDENTSKÁ 1133
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
tel: 566 651 192, 605 407 990

stupeň:
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

část:
D.1.9 PLYNOVOD

obsah výkresu:
ROZMĚRY VÝKLENKŮ

číslo paré: formát: datum:
2xA4 2/2019
měřítko: číslo výkresu:
1:10 D.1.9.9