

LEGENDA

	NAVŘEZENÉ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY 400V (el. připojení RH 1, napájení R 101 B - CYKY-J 4x16 / tr. PE korug. 63/52mm, CYKY-J 5x6 / tr. PE korug. 63/52mm + FeZn 30x4)
	NAVŘEZENÝ ROZVOD SLABOPROUDÝCH SIGNALIZAČNÍCH ROZVODŮ (2 x SYKFY 25 x 2 x 0,5 mezi RH 1 - ASŘ / 4 x tr. PE korug. 63/52mm)
	NAVŘEZENÁ TRASA STRANOVÉ PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍCH NN A SIGNALIZAČNÍCH ROZVODŮ (6 x SILOVÝ KABEL 230V / 400V, 2 x STÍNĚNÝ SIGNALIZAČNÍ KABEL MN)
	NOVÁ HLAVNÍ ROZVODNICE ŠACHTY A VÍRSKÉ KOMORY
	STÁVAJÍCÍ (nebo RUŠENÉ) ROZVODNICE VE VÍRSKÉ KOMOŘE
	STÁVAJÍCÍ TRASY KABELOVÝCH ROZVODŮ NN a MN (nebo PŘÍPOJKA NN KIOSKU CETIN)
	RUŠENÁ TRASA KABELOVÝCH ROZVODŮ NN a MN
	STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PŘÍPOJKA NN VODOJEMU ŽDĚR NAD SÁZAVOU II
	NAVŘEZENÝ VODOVOD
	RUŠENÝ VODOVOD
	STÁVAJÍCÍ A NAVŘEZENÁ KANALIZACE (VAS)

KABELOVÉ ROZVODY ULOŽIT DO TERÉNU V SOULADU S PLATNÝMI ČSN :
ČSN 33 2000-2-52, ČSN 73 6005, ČSN 73 6006 a1d.

KABELY V CELÉ TRASE ULOŽIT DO OCHRANNÝCH KORUGOVANÝCH TRUBEK PE.
BUDOU POLOŽENY TAKÉ REZERVNÍ TRUBKY. POŽADOVANÉ KRYTÍ VE VOLNÉM TERÉNU min. 0,7m.
V SOUBĚHU S KABELOVÝM VEDENÍM ULOŽIT V CELÉ DÉLCE V hl. 0,7m ZEMLIČÍ PÁSEK FeZn 30x4mm.
PÁSEK FeZn 30x4mm ULOŽIT NA ROSTLÝ TERÉN, NIKOLIV DO PÍSKOVÉHO ZÁSPU !
TATO UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA BUDE PROPOJENA (SPOLEČNÁ) S UZEMNĚNÍM VŠECH OBJEKTŮ.


ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTIT DODAVATEL MONTÁŽNÍCH PRACÍ VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JEJICH VYZNAČENÍ V DANÉ LOKALITĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍ TN-C-S
HLAVNÍ A DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM, CHRÁNIČI

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 N PE stř. 50 Hz, 400 V / TN-C-S

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		KONTROLA:		PÁŘ:	
<div> PROJEKT STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel. : 566 651 155 mob.: 777 663 309</div>		PAVEL MINAŘÍK ING. MILAN KRUPÍČKA		AUTORIZACE:	
		STAVEBNÍK:	Město Žďár nad Sázavou, Žitkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou		IČO: 00295841
		SUBDODAVATEL:-			IČO: -
		MÍSTO STAVBY:	ŽDĚR NAD SÁZAVOU		
NÁZEV AKCE:		KRAJ:	VYSOČINA		
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVOU OBLAST JAMSKÁ II I. ETAPA - 1. ČÁST		FORMÁT:		420 x 297	
		DATUM:		X - 2019	
		STUPEŇ:		DPS	
ČÁST:		ZAKÁZKA:		157-P-2018	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		MĚŘÍTKO:		1 : 200	
D.1.2 - SO 311 VODOVOD		EV.Č.:		2019/Kr/05	
ARMATURNÍ ŠACHTA S ATS		VÝKRES Č.:		D.1.2.31 - 2	
OBSAH:		ELEKTROINSTALACE - VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY			

