

STÁVAJÍCÍ RM 2 - ROZVODNICE PRO ZVÝŠOVACÍ ČS VČETNĚ ROZVODŮ DEMONTOVAT.  
DĚLE DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ NAPÁJENÍ R 101 B - ROZVODNICE.  
Z PROSTORU NIKY PILÍŘE BUDOU STAVBOU PŘIPRAVENY PROSTUPY / TRUBKY  
(6 x tr.pr. 63mm DO ŠACHTY , 7 x tr.pr. 75mm DO TERÉNU)

EL. ROZVODY V PODZEMNÍ ČÁSTI ŠACHTY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY  
A STÍNĚNÝMI KABELY V NEREZOVÝCH DRÁTĚNÝCH ŽLABECH,  
PŘÍPADNĚ V INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH ( PŘÍVODY KE SVÍTIDLŮM, TOPIDLŮ, KONTAKTŮM...),  
PROPOJOVACÍ KABELY PRO NAPojENÍ ATS (ČERPADLO, TLAKOVÝ SNÍMAČ, OPTOČLEN)  
JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY AT STANICE A BUDOU ULOŽENY VE SPOLEČNÝCH DRÁTĚNÝCH ŽLABECH,  
PŘÍPADNĚ SAMOSTATNĚ VE ŽLABECH A V INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH.

BUDE PROVEDENO HL. POSPOJOVÁNÍ VE ŠACHTĚ VODIČI CY 16mm2  
V INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH NEBO VE ŽLABECH.  
DOPLNJÚJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ PROVÁDĚT VODIČI min. CY4mm2.  
JE NUTNO PROVĚST PŘEKLENUTÍ VODOMĚRŮ !  
EL. KONVEKTOR OSADIT VE VÝŠI 0,9 m OD PODLAHY.


ZEMNÍČÍ PÁSKY BUDOU ULOŽENY DO ZÁKLADŮ ŠACHTY DLE ČSN 33 2000-5-54.  
PROVEDOU SE VÝVODY UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY VE VŠECH ROZÍCH ŠACHTY  
PRO SPOJENÍ SE ZEMNÍČÍM PÁSKEM VE VOLNÉM TERÉNU A PRO UZEMNĚNÍ ZÁBRADLÍ VSTUPŮ.  
ZEMNÍČÍ PÁSEK VE VOLNÉM TERÉNU ULOŽIT DO VÝKOPU DLE ČSN 33 EN 62 305-3  
V HLOUBCE min. 0,70m, PÁSEK FeZn 30x4mm ULOŽIT NA ROSTLÝ TERÉN, NIKOLIV DO PÍSKOVÉHO ZÁSYPU !

PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- EL. VEDENÍ V DRÁTĚNÉM ŽLABU - NEREZ (V INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH)

POZNÁMKA : (1 - NEUVEDENÉ VNĚJŠÍ VLVIV JSOU V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51, čl. 512.2 POVAŽOVÁNY ZA NORMÁLNÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍ TN-S  
HLAVNÍM A DOPLNJÚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, CHRÁŇÍCÍ  
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 N PE síť. 50 Hz, 400 V / TN-S

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		KONTROLA: PAVEL MINAŘÍK		AUTORIZACE:		PARÉ:	
<div></div> <div>PROJEKT</div> <div>STUDENTSKÁ 1133</div> <div>591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU</div> <div>tel. : 566 651 155</div> <div>mob.: 777 663 309</div>		PROJEKTANT: ING. MILAN KRUPÍČKA					
		STAVEBNÍK: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou		IČO: 00295841			
		VEDOUcí		IČO: -			
		PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK LAŠTOVIČKA					
MÍSTO STAVBY: ŽDĀR NAD SÁZAVOU							
KRAJ: VYSOČINA							
NÁZEV AKCE:		TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA		FORMÁT: 420 x 297			
		PRO PRŮMYSLOVOU OBLAST JAMSKÁ II		DATUM: X - 2019			
		I. ETAPA - 1. ČÁST		STUPEŇ: DPS			
				ZAKÁZKA: 157-P-2018			
ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		D.1 STAVEBNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO: 1 : 50			
STAVEBNÍ OBJEKT: D.1.2 - SO 311 VODOVOD		ARMATURNÍ ŠACHTA S ATS		EV.Č.: 2019/Kr/05			
OBSAH: ELEKTROINSTALACE - SITUAČNÍ SCHÉMA - PODZEMNÍ ČÁST				VÝKRES Č.: D.1.2.31 - 5			