



## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

1.1 HORKOVODNÍ OBJEKTIVA PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA (V DODÁVCE CZT)  
1.2 SESTAVA ROZDĚLOVÁČE A SBĚRAČE (R+S) TYP 501 MD - 5 VÝVODŮ  
PRO OTOPNÁ TĚLESA (VČETNĚ ODVZDUŠNĚNÍ A KUL.KOHOUTŮ)  
OSAZENÝ DO ZDI V TYPOVÉ SKŘÍNI VÝROBCE

### LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

21-060040-60 - OC. DESKOVÉ TĚLESO TYPU VENTIL KOMPACT SE SPODNÍM PRAVÝM PROJEJENÍM A VEST. VENTIL.VOZKOU  
TYP(R22)-HHHLL(VÝŠKA HHH V cm,DELKA LL V cm)-PROVEDENÍ(60-VENTIL KOMPACT)  
- KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO TYP-VÝŠKA(ŠÍŘKA  
KLIM220.600 SE STŘEDOVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM

## LEGENDA ARMATUR

PAR(R)15 - UZAVÍRATELNÁ DVOJÍTKA PŘÍPOJOVACÍ ARMATURA H-VENTIL PRIMA(R)HOVÁ DN15 Rp 1/2"x3/4" NA VESTAVĚNNOU VENTILOUVOU VLOŽKU OSAZEENA HLAVICE TERM. OVLÁDÁNÍ

PAR(R)HM5 - PŘÍPOJOVACÍ VENTIL DVOUJITÝ H-VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM PŘÍMY (KOHOUTÝ) R1/2"x3/4" S DESIGNOVOU KRYTKOU-BARVA BÍLÁ A THERMOSTATICKOU HLAVICÍ - KOMPLET SADA

VK15 - VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT DN15

AOVKK10 - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL+KOHOUT DN10

**LEGENDA POTRUBÍ:**

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT Z MĚDI
- - - VRATNÉ POTRUBÍ ÚT Z MĚDI
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ Z VÍCEVRSTVÉHO POTRUBÍ AL-PEX - OTOPNÁ TĚLESA
- - - VRATNÉ POTRUBÍ Z VÍCEVRSTVÉHO POTRUBÍ AL-PEX - OTOPNÁ TĚLESA

## VYSVETLIVKY

1/15  
20°  
1290W  
④  
ČÍSLO A TEPLOTA MÍSTNOSTI  
TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI  
NASTAVENÍ VENTILU ČI VENTILOVÉ VLOŽKY  
⑤1  
ČÍSLO STUPAČKY

## POZNÁMKY

- ROZVOD IZOLOVANÉHO POTRUBÍ ALPEX VEDEN V PODLAZE VE STAVEBNÍ TEPELNÉ IZOLACI.
- PŘÍPOJKY K OTOPNÍM TĚLESŮM JSOU PROVEDENY POTRUBÍM Z ALPEX Ø16x2 DO PŘIPOJOVACÍ ARMATURY
- POTRUBÍ BUDE SPÁDOVÁNOM(1,3%) OD AUTOMATICKÝCH ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A OTOPNÝCH TĚLES V OTOPNÉ SOUSTAVĚ. NUTNO ZAMEZIT VZNIKU VZDUCHOVÝCH VAKŮ INSTALACÍ AUTOMATICKÝCH ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU UVEDENY V PROJEKTU.
- POTRUBÍ BUDOU PŘI PŘECHODU STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ OPATŘENO CHRANÍCÍM POKRYTÍM.
- PŘI PŘECHODU MEZI ÚSEKY BUDE VYPLNĚNO UPRÁVKOU DLE PZ
- ROZVOD POTRUBÍ VĚST MIMO INSTALAČNÍ ROZVODVÝZITÍ, EL., VZTÍ A ZAŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ UPRAVIT PŘI REALIZACI

ZODP. PROJEKTANT	ING.LEOŠ POHANKA		
VYPRACOVAL	Jiří BRODSKÝ	<i>Brodek</i>	<i>H. Hruška</i>
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	ŽDĚAR NAD SÁZAVOU
MÍSTO STAVBY	k.ú. Město Žďár, parc.č. 6223, 6224, 6225, ul. SMÍCHOV/DVOŘÁKOVÁ		
INVESTOR	Město Žďár nad Sázavou Žitkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01		

**ING. LEOŠ POHANKA**  
 projektové a inženýrské služby  
 Dolní 35, Nové Veselí, 592 14  
 tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045  
 IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664  
 projekte@pohanka.net, www.pohanka.net

AKCE	FORMÁT	2x44	Č. VYKRESU
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽDĚR NAD SÁZAVOU	DATAUM	09/2018	
SO 01 - NOVOSTÁVBÁ OBJEKTU CENTRA SOC. SLUŽEB	STUPEŇ	DPS	
D1.4.2 VYTÁPĚNÍ	ČÍSLO ZAKÁZKY	129/2018	
	ZMĚNA		1

OBSAH VÝKRESU	ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
PŮDORYS 1.NP	D	1:100	