



LEGENDA SVÍTIDEL:

2EL...LED/43W	Přisazené svítidlo LED, l=1500mm, 43W, 4000K, 230V, 5200lm, mřížka mat DP
2EL.../25W	Přisazené svítidlo LED, 25W, 4000K, 230V, 2298lm, sklo triplex opál mat.
2EL.../25W + nouzový zdroj	Přisazené svítidlo LED, 25W, 4000K, 230V, 2298lm, sklo triplex opál mat. S NOUZOVÝM ZDROJEM
2EL.../50W/IP44	Zapuštěné svítidlo LED, 50W, 4000K, 230V, 4478lm, sklo triplex opál mat.
2EL.../15W	Přisazené svítidlo LED, 15W, 4000K, 230V, 1358lm, sklo triplex opál mat.
2EL.../15W + nouzový zdroj	Přisazené svítidlo LED, 15W, 4000K, 230V, 1358lm, sklo triplex opál mat. S NOUZOVÝM ZDROJEM
2EL.../50W	Zapuštěné svítidlo LED, 50W, 4000K, 230V, 4478lm, sklo triplex opál mat.
2EL.../29W	Zapuštěné svítidlo LED, 29W, 4000K, 230V, 2714lm, sklo triplex opál mat.
2EL.../7W	Zapuštěné bodové svítidlo LED, 7W, 4000K, 230/12V–IP44.
2EL.../35W	Zapuštěné svítidlo LED, 35W, 4000K, 230V, 3256lm, sklo triplex opál mat.

LEGENDA:

VYPÍNAČ RÁZENÍ 1 1P/10A SE SIGNÁLKOU	
VYPÍNAČ RÁZENÍ 1 1P/10A	
VYPÍNAČ RÁZENÍ 1 1P/10A/IP44	
DVOURÁMEČEK SVISLÝ ZÁSUVKA 250V/16A VYPÍNAČ RÁZENÍ 1 1P/10A	
DVOURÁMEČEK SVISLÝ ZÁSUVKA 250V/16A VYPÍNAČ RÁZENÍ 5 1P/10A	
ZÁSUVKA DVOUNÁSOBNÁ 250V/16A	
ZÁSUVKA 250V/16A/IP44	
ZÁSUVKA 250V/16A	
VYPÍNAČ RÁZENÍ 1 1P/16A SE SIGNÁLKOU + KRABICE SE SVORKAMA PRO PŘIPOJENÍ BOLLERU.	
SDRUŽENÁ TRASA VEDENÍ KABELŮ	

2.01	SCHODIŠTĚ
2.02	CHODBA
2.03	PŘEDSÍŇ 3
2.04	POKOJ 3
2.05	POKOJ 4
2.06	UMYVÁRNA
2.07	SPRCHA
2.08	WC
2.09	SLUŽEBNA MP
2.10	PŘEDSÍŇ 4
2.11	POKOJ 5
2.12	POKOJ 6
2.13	UMYVÁRNA
2.14	SPRCHA
2.15	WC
2.16	SKLAD
2.17	PŘEDSÍŇ 5
2.18	POKOJ 7
2.19	POKOJ 8
2.20	UMYVÁRNA
2.21	SPRCHA
2.22	WC
2.23	ÚKLID
2.24	PRÁDELNA, SUŠARNA
2.25	DÍLNA
2.26	SKLAD
2.27	LODŽIE
2.28	LODŽIE

LEGENDA KABELŮ

1NO1-	CYKY-J 3x1,5
2EL..-	CYKY-J 3x1,5
2EL5-	CYKY-J 3x1,5
2XC..-	CYKY-J 3x2,5
2B..	- CYKY-J 3x2,5
2H..	- CYKY-J 3x2,5

POZNÁMKA:  
DESIGN PŘÍSTROJŮ A SVÍTIDEL URČÍ INVESTOR.  
HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NENÍ ZAKRESLENO!

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 + N + PE ~ 50Hz 230/400V – TN–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2  
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: čl. 411 – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: čl. 415.1 – PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
čl. 415.2 – DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

ZODP. PROJEKTANT	Václav Čihel	Č. VÝKRESU	
VYPRACOVAN	Jan Semel	DATUM	11/2017
KRAJ	VYSOČINA	STUPEŇ	DUR+DSP+DRS
MÍSTO STAVBY	PANČ. č. 6223, 6224 + 6225, UL. SMÍCHOV / DVORÁKOVA, ŽDĚAR NAD SÁZAVOU	ČÍSLO ZAMÁVKY	-
INVESTOR	MĚSTO ŽDĚAR NAD SÁZAVOU Žitkova 227/1, 591 01 ŽDĚAR N. SÁZ.	Č. PARÉ	
AKCE	CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽDĚAR NAD SÁZAVOU SO 01 - NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRA SOC. SLUŽEB	FORMÁT	A4
ELEKTRO - SILNOPROUD		Č. VÝKRESU	D.1.4.4.2
OSAH VÝKRESU		Č. PARÉ	E
PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO	1:50