



- LEGENDA :
- Jímací vedení AlMgSi d=8mm v podpěrách pro daný typ krytiny.
 - SZ Cusvorka zkušební s olověnou vložkou pro přechod na FeZn
 - SS Cusvorka spojovací
 - SP1 Cusvorka připojovací
 - ⌋ Jímací tyč 1,5m

- LEGENDA :
- Zemní vedení FeZn d=10mm ve výkopu v zemi.
 - ⌋⌋⌋ Vývod od uzemnění.
 - SR03 zemní svorka spojovací - kulatina-kulatina

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 + N + PE ~ 50Hz 230/400V - TN-S
HROMOSVOD DLE ČSN EN 62305 - 2

OBJEKT ZAŘAZEN DO LPSII.

POLOMĚR VALICÍ SE KOULE 30m. PROTOŽE STAVBA JE NIŽŠÍ NEŽ 35m - NENÍ TŘEBA UVAŽOVAT O BOČNÍM ZÁSAHU BLESKU.
VŠECHNA ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÁ NA STŘEŠE, KTERÁ BUDOU VODIVĚ PROPOJENY S KONSTRUKCÍ STŘECHY, MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÁ V OCHRANNÉM ÚHLU JÍMACÍCH TYČÍ, NEBO DOPLNĚNA POMOCNÝMI JÍMACÍMI TEČEMI.
ZDE SE PŘEDPOKLÁDÁ KLIMA JEDNOTKA A SOLÁRNÍ KOLEKTORY. POKUD BUDOU DODATEČNĚ NA STŘECHU UMÍSTOVÁNY DALŠÍ PŘEDMĚTY, DOPORUČUJI
JE UMÍSTIT DO OCHRANNÉHO PROSTORU JÍMAČŮ.
OD ZEMLIČE Č. 9 VYVÉST DO ROZVADĚČE RH1 VODIČ FeZn d=10 NA SBĚRNÝ POTENCIÁLOVÝ ROVNOVÁNÍ
POUŽITÉ MATERIÁLY A PROVEDENÍ HROMOSVODU MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 62 305.

ZODP. PROJEKTANT	Václav Čihal	ČIKOPROJEKT s.r.o. Masarykova 56, 763 26 Luhačovice tel.: 577 159 327, gsm: 702 108 013 IČO: 292 09 633, DIČ: CZ29209633	
VYPRACOVAL	Jan Semela		
KRAJ	VYSOČINA		
MÍSTO STAVBY	PARC. č. 6223, 6224 a 6225, UL. SMÍCHOV / DVOŘÁKOVA, ŽDĀR NAD SÁZAVOU		
INVESTOR	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDĀR N. SÁZ.		
AKCE CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽDĀR NAD SÁZAVOU SO 01 - NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRA SOC. SLUŽEB ELEKTRO - SILNOPROUD	FORMÁT	2xA4	Č. VÝKRESU
	DATUM	11/2018	D.1.4.4.5
	STUPEŇ	DSP	
	ČÍSLO ZAKÁZKY	-	ČÁST DOKUM E
OBSAH VÝKRESU HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ		MĚŘÍTKO 1:100	Č. PARÉ