

STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

IČO: 02850311, DIČ: CZ02850311

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

Spisová značka: C 82705

Telefon: 567 300 128

E-mail: toscher@stavonatender.cz, dubova.stavona@seznam.cz

Vaše značka

Naše značka
Te/114/21-Du

Vyřizuje
Jana Dubová

Jihlava dne
26. dubna 2021

Věc: **„Centrum sociálních služeb“**
- II. vysvětlení zadávací dokumentace

S odvoláním na písemné dotazy účastníka zadávacího řízení Vám v zastoupení zadavatele – Město Žďár nad Sázavou, v souladu s odst. 2. písm. e) **ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění**, podáváme toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění dotazu č. 1:

Žádáme o bližší specifikaci zámečnického výrobku Z18. Jedná se o nerezový nápis dle PD. V PD výkresy_Perspektivy je tento nápis červený. Prosím o ujasnění barevnosti a materiálu, neboť v případě barvy dle dodavatele by bylo lepší použít např. hliník místo nerez. Dále prosím o bližší rozměry – zejména tloušťky plechu a hloubky jednotlivých písmen.

Vysvětlení č. 1:

Výkres s perspektivními pohledy je nutno brát pouze jako ilustrativní, ČERVENÝ NÁPIS NA OBRÁZKU NEPLATÍ. Nápis bude proveden z nerezového ocelového plechu. Font písma není přesně dán - bude použit jakýkoliv vhodný čitelný font písma. Větší horní nápis má výšku písmen 25 cm, spodní menší má výšku písmen 20 cm (bráno bez čárek, háčků, kroužku), provedení - nerezový plech broušený (kartáčovaný). Vzhled: plochá písmena bez zahnutých okrajů, odsazená od fasády. Tloušťka plechu je zvolena 5 mm. Písmena nejsou vzájemně propojena, každé tedy bude kotveno do fasády zvlášť na nerezové stopce - trubce prům. cca 18 mm na předpřipravený trn na fasádě - kulatinu prům. cca 10 mm. Odsazení písmen od fasády bude 50 mm (brána čistá šířka mezery).

Znění dotazu č. 2:

Oddíl 776_Podlahy povlakové – PVC fabion u stěn. Vzhledem k použitému materiálu a typu PVC_položka 296_Podlahovina PVC s výzt. vrstvou; lamely; š = 150,0 mm; l = 900 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová, provedení fabionu z tohoto typu materiálu nelze provést?

Vysvětlení č. 2:

Prosíme o ocenění podle soupisu prací. Provedení PVC krytiny a soklíku kolem stěn bude přesněji řešeno na stavbě. Případné odchylky budou řešeny formou víceprací nebo méněprací.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se veřejné zakázky „Centrum sociálních služeb“. V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněno na profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html. V souladu se zadávacími podmínkami nebude toto vysvětlení zadávací dokumentace zasíláno do datových schránek.

S pozdravem

.....
Ing. Jan Toscher
jednatel společnosti