


VÝKLENEK PRO HUP, REGULÁTOR A 1 PLYNOMĚŘ




VÝKLENEK OPATŘEN DVÍŘKY S RÁMEČKEM.  
DVÍŘKA BUDOU S OCHRANOU PROTI KOROZI, OPATŘENÁ UZAVÍRÁNÍM NA UNIVERZÁLNÍ KLÍČ,  
NÁPISEM "HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU", VÝSTRAHOU, ZAKAZUJÍCÍ MANIPULACI S OTEVŘENÝM OHNĚM  
V OKRUHU 1,5 M OD DVÍŘEK A NEUZAVÍRATELNÝMI VĚTRACÍMI OTVORY.  
NIKA BUDE OPATŘENA INSTALAČNÍM RÁMEM PRO INSTALACI, HUP, REGULÁTORU A PLYNOMĚŘU.

V PŘÍPADĚ POUŽITÍ SAMOSTATNÝCH VNĚJŠÍCH OBJEKTŮ MĚŘENÍ A REGULACE,  
PLASTOVÝCH, BETONOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH NEBO ZDĚNÝCH,  
BUDOU DODRŽENY MIN. VNITŘNÍ ROZMĚRY JAKO U VÝKLENKŮ.

V PŘÍPADĚ, ŽE U OBJEKTŮ BUDOU POUŽITY VĚTŠÍ PLYNOMĚRY NEŽ G6  
NEBO BUDE OSAZENO VEDLE SEBE VÍCE PLYNOMĚŘŮ  
BUDE VELIKOST VÝKLENKU NEBO PILÍŘE UPRAVENA A PROVEDENA DLE PROJEKTU DOMOVNÍHO PLYNOVODU.

VÝKLENEK PRO HUP A REGULÁTOR



POZNÁMKY:

- Tato dokumentace (dokumentace pro společné povolení) nenahrazuje prováděcí dokumentaci ani tendrovou či dodavatelskou
- Veškeré změny oproti dokumentaci musí být vždy konzultovány s projektantem.
- Veškeré použité materiály musí odpovídat českým normám a platným OTP, technologickým, bezpečnostním a požárním předpisům a musí být doloženy atestem platným v ČR, příp. dokladem o shodě.

Nádražní, Žďár nad Sázavou  
Městská třída - část I. - pěší zóna  
**NÁDRAŽNÍ**  
par. č. 261, 273/1, 290, Město Žďár (795232)

generální projektant, autor:	
<b>GRIMM architekti</b>	
www.grimmarch.cz	nám. Republiky 286/22
tel: +420 608 294 441	591 01 Žďár nad Sázavou
investor:	
<b>MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU</b>	Žižkova 227/1
statutární zástupce:	591 01 Žďár nad Sázavou Ing. Martin Mrkos, ACCA
zpracovatel části:	
<b>Stanislav Blaha</b>	Studentská 1133
tel: +420 605 407 990	591 01 Žďár nad Sázavou
zodpovědný projektant části:	
<b>Filip Marek</b>	Brněnská 34
autorizace ČKAIT: 1400347	591 01 Žďár nad Sázavou

hlavní architekt projektu:		
<b>Ing. arch. Rudolf Grimm</b>		
		+420 608 294 411
vypracoval:		
<b>Stanislav Blaha</b>		
		+420 605 407 990
stupeň:		
<b>Dokumentace pro provádění stavby</b>		
část:		
<b>S0 501 Plynovod</b>		
obsah výkresu:		

<b>ROZMĚRY VÝKLENKŮ</b>		
-------------------------	--	--

číslo paré:	formát:	datum:
	<b>2xA4</b>	<b>11/2020</b>
	měřítko:	export:
	<b>1:10</b>	
	číslo výkresu:	
	<b>D.1.5.1.7</b>	