

Mostní list lávky

1. Název mostu: Lávka přes řeku Sázavu		Evidenční čís. mostu: L1	
2. Předmět přemostění (překážka): řeka Sázava		24. Rok postavení: 1997	
3. Pozemní komunikace: cesta pro pěší km: neznámé		25. Zatížitelnost, způsob a rok stanovení: a) Normální 0,42 t/m ² b) Výhradní c) Výjimečná d) jednou nápravou	
4. Katastrální obec: Žďár nad Sázavou			
5. Kraj: Jihomoravský			
6. Správce: MÚ Žďár nad Sázavou			
7. Počet otvorů: 2	8. Světlost otvorů: kolmá: 2 × 5,92 m	šikmá: -	
9. Délka přemostění: 12,81 m	10. Rozpětí polí: 6,69 + 6,69 m	11. Šikmost mostu: 100,0 ⁹	
12. Podrobný popis nosné konstrukce: Hlavní nosnou konstrukci tvoří 2 ks ocelových nosníků I 220 propojené 4 ks příčníků z U 80. Staticky se jedná o dvě prostá pole s teoretickým rozpětím polí 6,69 m. Mostovku tvoří dřevěné mostiny 140×180 mm kotvené k I 220. Na mostiny jsou osazeny dřevěné fošny tl. 60 mm uložené na mostiny pod úhlem 60°. Ložiska tvoří ocelové desky osazené do spodní stavby, pevné uložení je na mezilehlé podpěře, posuvné uložení na krajních podpěrách. Stavební výška: 0,46 m Úložná výška: 0,47 m Plocha nosné konstrukce: 38 m ²			
13. Opěry: počet: 2	Délka: 2,91 m	Tloušťka: 0,97 m	
Výška: 0,425 m	Druh a materiál: beton + žulový kámen		
14. Mezilehlé podpěry: 1	Počet: 1	Délka: 2,91 m	
Tloušťka: 0,97 m	Výška: 1,75 m		
Druh a materiál: beton + žulový kámen			
15. Prostorová úprava: Volná šířka mostu: 2,65 m		Šířka chodníků: 2,65 m	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 2,50 m		Volná výška nad vozovkou: neomezená	
16. Mostní svršek a vybavení mostu:		Odpadní zařízení: ---	
Vozovka - druh/plocha: ---		Zábrany: ---	
Druh zpevněné části krajnice: ---		Svodidla: ---	
Chodníky - druh/plocha: dřevěné fošny tl. 60 mm		Zábradlí: atypické dřevěné zábradlí se svislou výplní výška zábradlí 1,1 m	
		Jiné vybavení: ---	
17. Výška mostu nad terénem: 1,50 m			
18. Výška nosné konstrukce nad hladinou vody: 1,20 m		Normální hloubka vody: 0,30 m	
19. Různá zařízení na mostě: 8 chrániček pro inženýrské sítě		26. Výkresy mostu: MÚ Žďár nad Sázavou	
20. Klasifikační stupeň stavu mostu (I - VII): nosná konstrukce – III – dobrý spodní stavba – III - dobrý			
21. Správní údaje:			
22. Reprodukční pořizovací hodnota: (RPH)		Kč	
Úprava RPH			