

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Technologie recyklace bazénových vod
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: SPORTIS, příspěvková organizace

IČ: 65759800
se sídlem Horní 1679/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V dokumentaci jsme nenašli jasnou definici, z jakého objemu se počítá celková úspora vody. Tedy zda do výpočtu úspor vstupuje celkový objem prací vody, či jen objem vody, která vstupuje do systému její další úpravy. Na přítoku do akumulace AN1 není ve schématu instalováno žádné měření. To je instalováno až na odběru vody z této nádrže. Stejně tak není instalováno měření ani na odtoku vody z filtrů přímo do kanalizace, takže se zdá, že do výpočtu úspory vstupuje pouze voda z AN1. Tedy poměr ze zařízení FIR1 ku FIR2.

FIR1 a 2 jsou definovány jako průtokoměry, ale vzhledem k tomu, že další zařízení na měření objemu není ve výkrese popsáno, máme za to, že průtokoměr slouží i pro registraci objemu. Je to tak správně?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Není to zcela správně. Poměr mezi FIR1 FIR2 dává jenom informaci o účinnosti samotné technologie. Zadavatel však žádá garance celkové účinnosti tj. včetně případných prvních odluhů z praní filtru. V případě, kdy technologie nepočítá s odluhem z praní pískových filtrů, lze počítat tuto účinnost dle poměru mezi FIR1 a FIR2. V případě, kdy se počítá s odluhem pískových filtrů, je nutné tento odluh měřit a tento započítat do celkové účinnosti technologie.

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Z jakého důvodu jsou v poptávce striktnější parametry kvality recyklované vody, než udávané dle vyhlášky 238/2011 Sb., či dokonce než jsou pro kvalitu vody pitné z vyhlášky č. 252/2004 Sb.? Jsou tím omezeny jiné možnosti úpravy vody, než předkládá zadávací dokumentace od firmy ASIO TECH, a jsme nuceni dodržet projekt bez možnosti využití vlastních zkušeností z úpraven vod a udělat změnu v částech technologické části úpravy.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Výstupní parametry vody jsou striktnější zejména z důvodu možného postupného zakoncentrování solí v bazénovém okruhu v případě recyklace vyššího objemu vody. Z tohoto důvodu je v určitých parametrech vyžadována vyšší kvalita recyklované vody. Celkové výstupy kvality vody byly konzultovány s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

Dotaz č. 3

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Je možné provádět čištění membrán z primární membránové jednotky v rámci servisní činnosti, kterou si bude následně v době provozování provozovatel hradit? Jedná se z našeho pohledu o provozní náklad. Je tomu tak? Prosíme o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Membrány primární membránové jednotky jsou čištěny v rámci CEB. Čištění membrán v rámci servisu hrazené nebude. Má se za to, že relevantní dodavatel má zkušenosti s obdobnou technologií a dodá primární membránový stupeň, a není tudíž v garanční době potřeba provést CIP v rámci hrazeného servisu.

Dotaz č. 4

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

U zařízení UV lampy nejsou uvedeny základní parametry ohledně dávky UV záření a doby životnosti zářivky. Jaká má být tedy dávka UV záření? Jaký je požadavek na životnost UV zářivky? Je možné dodat například na 8000 hodin, 12 000 hodin, vše má velký vliv na cenu zařízení.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Dávka UV záření je v absolutní kompetenci dodavatele technologie tak, aby byly zaručeny garantované parametry technologie. Životnost není definována.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na rozsah poskytnutých informací a nezbytně nutný delší čas pro jejich poskytnutí **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29.9.2021 do 10:00 hodin.** Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají nezměněny.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 20.9.2021

Bc. Jana Kotoučková, DiS.
kontaktní osoba pro veřejnou zakázku