



## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:** Energetická opatření bytových domů - Brodská 1876/27 a 1905/33

(dále jen „veřejná zakázka“)

**ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** Město Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „zadavatel“)

**Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky na žádost dodavatele, ze dne 20.04.2022, takto:**

### Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Dotaz č. 1 - KZS*

*U BD Brodská 27 je v dokumentu č.9 skladba konstrukcí - uveden ve skladbě SO1 - EPS 70F bílý ( $\lambda=0,032W/m.K$ ). V rozpočtu je uveden EPS šedý  $\lambda=0,032W/m.K$ . Předpokládáme, že je v konstrukcích pouze chyba barvy a použijeme EPS šedý s  $\lambda=0,032W/m^2K$ . Je to takto prosím správně?*

### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Ano, uvažován je fasádní polystyrén s  $\lambda=0,032W/m.K$ . (šedý), který je v projektové dokumentaci správně definován lambdou. Mylně uvedená barva „bílá“ je formální chybou, za kterou se zadavatel omlouvá.

Vysvětlení zadávacích podmínek nezakládá prodloužení lhůty pro podání nabídek.

### Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Dotaz č. 2 – Výplně otvorů*

*U BD Brodská 27 je v dokumentu č.10 výpis výrobků v položce č.3 – Hliníkové dveře uvedeno: „vrchní kování bezpečnostní, ze strany exteriéru koule, z vnitřní klika“ ale v obrázku jsou nakreslená dvě madla, které řešení je správné? Pokud mají být dvě madla bude kování s válečkem? Nebude např. paniková funkce apod.?*



*Tímto Vás prosím o odpověď na naše dotazy, aby bylo možné realizaci stavebního díla zodpovědně ocenit.*

## **Odpověď na dotaz č. 2**

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

V exteriéru je uvažována koule a madlo, v interiéru potom klika a madlo. Kování dveří s elektrickým zámkem a elektrické propojení se stávajícím elektrickým otevíráním.

Vysvětlení zadávacích podmínek nezakládá prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 22.04.2022

---

Bc. Jana Kotoučková, DiS.  
kontaktní osoba pro veřejnou zakázku