



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Místní komunikace Jamská - Nákupní park
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky na žádost dodavatele, ze dne 17.05.2022, takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Dobrý den,
z podkladů bohužel nelze určit, jaký typ spoje má být na hrdlovém potrubí a hrdlových tvarovkách u litinového vodovodu TLT DN 250 a TLT DN 500 zvolen. Technická zpráva tuto informaci o typu spoje neuvádí. Kladečské schéma žádné informace k typu zámkového spoje také neuvádí. Výkaz výměr uvádí, že potrubí má být s návarkem. U tvarovek hrdlových ale ve výkazu výměr chybí osazení pro spojení s trubkou s návarkem.*

Dotaz pro provedení:

Postačí spoj těsnící s funkcí zámkovou v celém rozsahu přeložky (tj. z pryže EPDM s ocelovými ozuby např. STANDARD Vi/TYTON Sit Plus?) nebo mají být všechny hrdlové spoje v provedení pro spojení s návarky v plném rozsahu, případně je spoj s návarky uvažován jen v chráničkách ?

Děkujeme za upřesnění

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Specifikace materiálů včetně spojů je dána požadavky správce a provozovatele těchto vodovodů – Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou – tedy standardy VAS, které jsou nedílnou součástí PD.

Ve výkazu výměr pro SO 302 Přeložka vodovodu uváděné potrubí s návarkem je popis potrubí se systémem jištěných hrdlových zámkových spojů (např. BLS) v celém rozsahu přeložek (tedy zjednodušeně řečeno potrubí s návarkem všude).

Položky č. 23 a 25 ve výkazu výměr na přeložku vodovodu stanovují, že se jedná o montáž trub litinových hrdlových s integrovaným spojem v otevřeném výkopu (obecná specifikace a činnost).

Položky č. 24 a 26 pak jednoznačně specifikují materiál potrubí včetně typu spoje, tedy potrubí s návarkem (systém jištěných zámkových spojů) pro celou přeložku DN250 a DN500 vodovodů.

Vysvětlení zadávacích podmínek nezakládá prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 20.05.2022

Bc. Jana Kotoučková, DiS.
kontaktní osoba pro veřejnou zakázku