



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Místní komunikace Jamská - Nákupní park
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky na žádost dodavatele, ze dne 20.05.2022, takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

1. V položkovém rozpočtu objektu Přeložka plynovodu (p.č. 15) je udedeno prodloužení chráničky dn 315 o 4 m. Projektová dokumentace toto prodloužení neřeší. Plastovou chráničku PE100 RC SDR17 315x18,7 bez přerušení potrubí plnohodnotně prodloužit nelze. Žádám o upřesnění PD.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel sděluje, že chránička nebude prodlužována - stávající plynovod PE 225 bude odstaven, demontována stávající chránička a osazena nová chránička PE100 RC SDR 17,5 dn 315x18,7 mm, délka 16 m.

Toto řešení bylo projednáno s techniky společnosti GasNet.

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Ve vyjádření provozovatele – GasNet je uvedeno, že u přeložek preferují chráničky z PE100 a v rozpočtu jsou ocelové. Jaké chráničky se mají nacenit?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel upřesňuje chráničky takto:

- Místo ocelové chráničky DN450 bude použita chránička PE100 RC SDR 17,5 dn 400x23,7 mm, délka 15 m.
- Místo ocelové chráničky DN350 bude použita chránička PE100 RC SDR 17,5 dn 315x18,7 mm, délka 12 m.

Zadavatel v reakci na položené dotazy, resp. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace opravuje soupis prací k objektům:

- 000 Vedlejší a ostatní náklady, v položce č. 11,
- D.1.5 Přeložka plynovodu, v položkách č. 3 až 11, 13, 17, 18, 26, 27, 28, 35, 37, 39.

Zadavatel doplňuje přílohu č. 1 Zadávací dokumentace o soupis prací. Aktualizovaný soupis prací nahrazuje soupis prací původní.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na rozsah poskytnutých informací a nezbytně nutný delší čas pro jejich zpracování, a s ohledem na povahu změn, **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17.06.2022 do 10:00 hodin.** Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají nezměněny.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 25.05.2022

Bc. Jana Kotoučková, DiS.
kontaktní osoba pro veřejnou zakázku