

Výkaz výměr silnoproudých rozvodů

DPS Žďár nad Sázavou, Libušínská 11, 13 – oprava bytu

Jaroslav Novotný
Brodská 1837 / 6
591 01 Žďár nad Sáz.
IČO: 185 35 381

Výpis materiálu je orientační, je doplněn technickou zprávou a výkresovou dokumentací.

Není tudíž jediným podkladem pro ocenění díla.

	DODÁVKA VČ. MONTÁŽE	jedn	množství
1	RB rozvaděč osazení přístroji viz výkres	ks	1
2	Infra topidlo 1200W, IP24, se šňůrovým přepínačem	ks	1
3	A – svítidlo viz tabulka svítidel	ks	1
4	B – svítidlo viz tabulka svítidel	ks	1
5	C – svítidlo viz tabulka svítidel	ks	1
6	D – svítidlo viz tabulka svítidel	ks	1
7	E – svítidlo viz tabulka svítidel	ks	1
8			
9			
10			
11	MATERIÁL VČ. MONTÁŽE		
12	silový kabel CYKY 3O-1,5	m	35
13	silový kabel CYKY 3J-1,5	m	40
14	silový kabel CYKY 3J-2,5	m	70
15	silový kabel CYKY 5J-2,5	m	10
16	silový kabel CYKY 5J-6	m	7
17	vodič Cu 2,5 zž	m	15
18	Spínač 1 pólový pod omítku řazení 1 kompl	ks	5
19	spínač 1 pólový pod omítku řazení 6 kompl	ks	2
20	spínač 3 pólový 16A pod omítku kompl	ks	1
21	tlačítkový ovladač pod omítku kompl	ks	2
22	zásuvka jednonásobná pod omítku 230V, 16A kompl	ks	11
23	zásuvka dvojnásobná pod omítku 230V, 16A kompl	ks	1
24	krabice přístrojová	ks	21
25	krabice rozpojovací pod omítku kompl	ks	15
26			
27			
28			
29	POMOCNÉ PRÁCE		
30	vyhledání stávajících rozvodů	hod	3
31	demontáž stávajících rozvodů	hod	4
32	úprava pro napojení nového rozvaděče	hod	2
33	Sekací práce (betonové panely)	kpl	1
34	likvidace odpadů	kpl	1
35			
36	revizní práce nových el. rozvodů	hod	5
37			
38			
39			
40			
41			
42			

TABULKA SVÍTIDEL

DPS Žďár nad Sázavou, Libušínská 11, 13 – oprava bytu 1+1

[illegible]