

Dodatečná informace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce lávky ulice Dvorská, Žďár nad Sázavou“

Níže jsou uvedeny odpovědi zadavatele na dotaz uchazeče a to tak, že dotazu je přiřazena příslušná odpověď zadavatele.

1. Dotaz:

Dotaz se týká detailu rámu z ploché oceli 75/10 z které se zřejmě vytvoří rámečky a do těch se následně vyplete nerezová síť, jde o to že rámečky nemají žádnou příčku a domnívám se, že když se síť dostatečně vypne tak se ocel prohne a vytvoří tzv."lavory." v opačném případě bude síť jen velmi lehce vypletena, což bude zase působit že v rámečku "plandá".

Dále není zřejmé jak bude síť k rámečku ať už je jakkoliv uchycena ani o jednom detailu se nehovoří v technické zprávě.

Odpověď:

Ze statického hlediska je návrh v pořádku a je možno provést výplet v rovině bez deformace sloupků. Samozřejmě vlivem teplot se budou rozměry sítě měnit a pak v horkém létě bude síť drobně prověšena a v zimě zas maximálně napnutá. Toto je prostě fyzikální jev způsobený roztažností materiálů, který se nedá úplně vyloučit. Pro jeho minimalizaci jsme zvolili poměrně malé plochy napínané sítě cca 1x0,9 m a další důležitou věcí je provádění napínání v co nejprůměrnější teplotě, protože když se síť bude instalovat v nejparnější létě na sluníčku, tak pak v zimě bude tak napnutá, že může být překročena mez kluzu a síť už se pak do původních rozměrů nikdy nevrátí, naopak při instalaci v největší zimě bude pak v létě docházet k větším průhybům (lavorům). Samotný způsob přichycení sítě k nosníkům už je nad rámec podrobností prováděcí dokumentace, bude určen ve výrobní dokumentaci, kterou si zpracovává dodavatel a investor odsouhlasuje.

S ohledem na výše uvedené informace dotaz nemá vliv na lhůty pro zpracování nabídky **zadavatel neposouvá lhůtu pro podání nabídek.**

Ve Žďáru nad Sázavou dne 8.2.2023

Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Přílohy: nejsou