

28. 4. 2023

**Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
59101 Žďár nad Sázavou**

Vyjádření k existenci sítí v majetku SATT a.s. pro spojené stavební a územní řízení:

Poliklinika - rampa

V předmětném území se nachází síť horkovodu v majetku SATT a.s.

Pro ochranu našich sítí požadujeme dodržet následující podmínky:

- § 18, č. 324/1990 Sb. o vyznačení inženýrských sítí.
- ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí.
- § 87 a § 46, č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochranných pásmech.
- § 102, č. 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích

Doplňující požadavky dle výše uvedených paragrafů a norem.

- Před započítím stavebních prací provést jejich vytyčení a schválení pracovníkem SATT a.s. - Jaroslav Bukáček – tel. 777 734 920 , e-mail: bukacek@satt.cz
- Podmínkou v případě změny druhu povrchu je, aby nový povrch byl v ochranném pásmu rozebíratelný pro případné opravy nebo rekonstrukce.
- Kontrola sítě před záhozem bude potvrzena zápisem do stavebního deníku pracovníkem SATT a.s.
- V místě boční lávky je veden stávající horkovod, je zde plánována rekonstrukce horkovodu. V příloze je dokumentace rekonstrukce horkovodu. Je nutná koordinace s naší stavbou.


Síť horkovodu

- Ochranné pásmo činí 2,5 metru od okraje rozvodu nebo zařízení na každou stranu.
- Veškeré zemní práce prováděné blíže než 2,5 m od půdorysu provádět ručně.
- V případě jakéhokoliv obnažení rozvodů horkovodu přizvat pracovníka SATT a.s.
- V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 736005 min. krytí tepelné sítě:
o Chodník min. 0,50 m pod povrchem
o Vozovka min. 1 m pod povrchem
o Volný terén min. 0,50 m pod povrchem

Při poškození sítí SATT a.s. nebo jejich zařízení (i při dodatečně zjištěném), bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.

Toto vyjádření je platné jeden rok.

S pozdravem
Radim Kamenský
SATT a.s.


SATT
SATT a.s., Okružní 11889/11
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 60749105 DIČ: CZ60749105