

LEGENDA SILNOPROUD:

SILOVÝ ROZVADĚČE, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ

KOMBINOVANÁ ZÁSUVKA 400/230V/16A/5P, IP 44

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V, IP 44

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ 400V, IP 67, 16A

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V, S PŘEPĚVOU OCHRANOU

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V

EL. VÝVOD 400V

EL. VÝVOD 230V

VYPÍNAČ 250V/10A, ŘAZENÍ Č. 1

VYPÍNAČ 250V/10A, ŘAZENÍ Č. 5

VYPÍNAČ 250V/10A, ŘAZENÍ Č. 6

VYPÍNAČ 250V/10A, ŘAZENÍ Č. 7

POHYBOVÝ DETEKTOR PIR 360°

OCHRANÉ POSPOJOVÁNÍ

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ INSTALACE PROVÉST DLE ČSN 33 2130 ed. 3, ULOŽENÍ VEDENÍ VE STĚNÁCH, ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A OVLÁDACÍCH PRVKŮ PROVÉST DLE KAPITOLY 7.10 TĚTO NORMY. INSTALACE V KOUPELNÁCH PROVÉST DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
- V DOTČENÝCH PROSTORECH NEJSOU V SOULADU S ČSN 33 2130 ed. 3 PŘEDPISÁNY TYPY SVÍTIDEL, V RÁMCI DODÁVKY ELEKTROINSTALACE BUDOU PŘIPRAVENY POUZE SVĚTELNÉ VÝVODY, UKONČENÉ SVORKOVNICEMI IP20, OBÍMKOU A ŽÁROVKOU
- ZÁSUVKOVÉ VÝVODY, KTERÉ MAJÍ BYT CHRÁNĚNY PROTI PŘEPĚTÍ, JE NUTNO OSADIT ZÁSUVKAMI S VESTAVĚNOU PŘEPĚVOU OCHRANOU 3 STUPNĚ
- VÍCE ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ VEDLE SEBE BUDE UMÍSTĚNO DO SPOLEČNÝCH VÍČERÁMEČČÍCH ROZDĚLENÍ DO RÁMEČKŮ BUDE KOORDINOVAT ARCHITEKT.
- VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY CERTIFIKOVANÝMI PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI
- BĚHEM REALIZACE SE DOPORUČUJE PROVÁDĚT FOTODOKUMENTACI VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS VE STĚNÁCH A PODÍZLACÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

U NAPĚVÝCH SOUSTAV DO AC 1kV BUDE OCHRANA PŘED ÚRAZM ELEKTRICKÝM PROUDEM ZAJIŠTĚNA ODPovídAJÍCÍM OPATŘENÍM DLE ČSN EN 61140 ed. 3 A ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
AC 400/230V/TN – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE S OCHRANÝM UZEZENÍM, OCHRANÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNICI

±0,000 = m n. m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace	
ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing. Milan Pelikán	Bc. Jan Inwald
STAVEBNÍK	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou
MÍSTO STAVBY	Havlíčkovo nám. 1489/3, Žďár nad Sázavou 1, parc.č. 47 v k.ú. Město Žďár
Stavební úpravy Knihovny Žďár nad Sázavou	
STUPEŇ	
PDPs	
Č. ZAKÁZKY	
2022/16	
FORMÁT	
MĚŘÍTKO	
1:50	
STAVEBNÍ OBJEKT Č. VÝKRESU	
SO01	
D1.4.4-04	