



POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

APC SILNICE s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
..... /25.07.2022

NAŠE ZNAČKA
PVL-60297/2022/240

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Goldbach /221

DATUM
30.08.2022

Obec, k.ú.: **Město Žďár** Vodoprávní úřad: **MÚ Žďár nad Sázavou** ČHP: **1-09-01-0060-2-00**
Okres : **Žďár nad Sázavou** Kraj : **Kraj Vysočina**
ID VÚ: **DVL_2120 Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nižkovský potok**

PD II/353 průtah ul. Vysocká vč. Křižovatky s ul. Studentská – Žďár nad Sázavou

I.Stanovisko správce povodí a II. vyjádření správce toku

Vášim dopisem ze dne 25.07.2022 jste nám předložili žádost o vyjádření k **PD II/353 průtah ul. Vysocká vč. křižovatky s ul. Studentská – Žďár nad Sázavou** pro společné územní řízení a stavební povolení. PD zpracoval: APC SILNICE s.r.o. Brno, v 05/2022, zak.č.770/2020. Investorem je KSÚS Vysočiny, p.o. Záměr je v souladu s platnou ÚPD Města Žďár.

Projektová dokumentace řeší záměr opravy krajské silnice II/353. Jedna se o intravilánový usek v délce 814,29 m, který je technicky ve špatném stavu. Začátek úpravy je před křižovatkou s ul. U Hrázek. Konec úpravy je za okružní křižovatkou a bude navazovat na spáru nového krytu rekonstruované části ul. Wonkovy. Součástí trasy je i mini okružní křižovatka s ul. Studentskou. Ta je v současné době řešena pouze vodorovným dopravním značením, po realizaci bude řešena i stavebně. Koordinovaně bude rekonstruována jednotná kanalizace, plynovod, kabely NN a VN, chodníky, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace.

Po opravě bude zachován stávající dopravní režim.

V ul. Vysocká v úseku mezi ul. Wonkova a Luční, kde v současné době není kanalizace je navrženo vybudování nové dešťové kanalizace – stoka D DN 300 v délce 233 m s vyústěním do VVT Staviště IDVT 10100916 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, / v korytě toku na pozemku parc.č. 3291 k.ú. Město Žďár ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik/. Na stoce D bude před zaústěním do vodního toku osazen sdružený objekt podzemní retenční nádrže o objemu 45 m³ s usazovacím prostorem a nornou stěnou. Výtok z RN bude osazen regulátorem odtoku na max. 5,0 l/s. V poslední šachtě před vyústěním bude osazena zpětná klapka.

Odvodnění komunikace /SO 302/ je podrobně řešeno jako součást PD Rekonstrukce chodníků ul. Vysocká.

Dle doložené katastrální situace bude oprava úseku komunikace II/353 umístěna mimo stanovené záplavové území VVT Staviště.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_2120 Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nižkovský potok jehož chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako střední.



Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č.183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltava a správce VVT Sázava k předloženému záměru

Stanovisko:

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona), je uvedený záměr možný a je možno předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací **PD II/353 průtah ul. Vysocká vč. křižovatky s ul. Studentská – Žďár nad Sázavou** pro společné územní řízení a stavební povolení za podmínek:
1. Při realizaci záměru nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, v platném znění. Odpovídá zhotovitel stavby.
 2. Odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. Zařízení staveniště bude umístěno mimo záplavové území a oblast povodňového rizika.

II. Povodí Vltavy, státní podnik jako správce významného vodního toku Staviště vydává k předložené žádosti jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující
v y j á d ř e n í :

S uvedeným záměrem dle předložené dokumentace souhlasíme za předpokladu respektování podmínek výše uvedeného stanoviska a dále:

K odvodnění komunikace /SO 302/, které bylo podrobně řešeno jako součást PD Rekonstrukce chodníků ul. Vysocká platí veškeré podmínky stanoviska správce povodí a vyjádření správce toku č.j. PVL-60250/2022/240 ze dne 30.08.2022.

Toto stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod
závodu Dolní Vltava

