

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Město Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 17983835

se sídlem: Moravské náměstí 754/13, Veveří, 602 00 Brno

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. I

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den, v PD 90 101 - Chodníky jsme nenašli přesnou specifikaci mříží okolo stromů, odpadkového koše a ocelové lavičky. Není jasné, jaké typy, velikosti a materiály se mají použít. Prosíme o vysvětlení, popř. doplnění PD

Dotaz č. II

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V soupisu prací se nachází prvky mobiliáře, viz položky níže:

52	28661100R	koš kalový; PP	kus	13,00000	0,00	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	----------------	-----	----------	------	------	------------

E8 : 13

13,00000

92	R-91PC02	Mříž okolo stromů - dodávka a osazení	kus	5,00000	0,00	Vlastní
----	----------	---------------------------------------	-----	---------	------	---------

zinkovaná konstrukce z ohýbaných ocelových profilů v pohledovém stavu, RAL 9005. Osazovací rám je součástí výrobku.

J4: : 5

5,00000

93	R-91PC03	Koš odpadkový - dodávka a osazení	kus	1,00000		0,00	Vlastní
----	----------	-----------------------------------	-----	---------	--	------	---------

odpadkový koš - ocelové, zinkované tělo koše opatřeno práškovým vypalovacím lakem RAL 9005. Zhášec cigaret z nerez, popelník a vnitřní nádoba z pozinkovaného plechu. Uzamykatelná, dopředu otvíraná dvířka - dodávka a osazení

J3: : 1

1,00000

94	R-91PC04	Ocelová lavička - dodávka a osazení	kus	4,00000		0,00	Vlastní
----	----------	-------------------------------------	-----	---------	--	------	---------

lavička - ocelová, zinkovaná konstrukce z pásoviny opatřená práškovým vypalovacím lakem RAL 9005, sedák i opěradlo z nepřerušného pásu dřevěných lamel (dub) – dodávka a osazení

J2: : 4

4,00000

Prosíme o doplnění výpisu prvků nebo o bližší specifikaci položek tak, aby bylo možné určit cenu za tyto položky a aby nabídky uchazečů o veřejnou zakázku byly porovnatelné.

Odpověď na dotaz č. I a II

Zadavatel tímto na shora uvedené dotazy odpovídá následovně:

Zadavatel upřesňuje rozměry předmětných položek následujícím způsobem:

- mříž okolo stromů – 1600x1600 mm,
- koš odpadkový – 260x260x985 mm,
- ocelová lavička – 1800x575 mm,
- koš kalový – jedná se o standardní výrobek, jehož rozměry jsou dány příslušnou dimenzí žlabu, tak aby se vešel dovnitř do žlabové vpusti; na kalový koš nejsou žádné estetické nároky.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením mění lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena následovně:

11.01.2024, 10:00 hod

Ve Žďáru nad Sázavou dne 20.12.2023

za **Město Žďár nad Sázavou**
v. z. **Mgr. Maroš Sovák**, advokát
a jednatel **Urban legal**, advokátní
kancelář s.r.o.