



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VII

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou
(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Město Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 17983835

se sídlem: Moravské náměstí 754/13, Veveří, 602 00 Brno

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. I

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V harmonogramu prací je uveden v rámci ETAPY I časový souběh přeložky plynovodu současně se zahájením prací na dešťové kanalizaci – pro dokončení prací na dešťové kanalizaci se ale jeví jako nutné, aby přeložka plynovodu byla dokončena v celém úseku kolize s nově prováděnou dešťovou kanalizací. Dále pro zahájení prací na jednotné kanalizaci se také jeví jako nutné, aby přeložka plynovodu byla dokončena v celém úseku kolize s nově prováděnou jednotnou kanalizací (aby zemní práce – strojní hloubení – neprobíhalo přímo v trase nebo v ochranném pásmu stávajícího plynovodu). Stejná situace se opakuje v druhé etapě, kde je také trasa jednotné kanalizace v kolizi s plynovodem a jeví se jako nutné, aby byla před zahájením prací na jednotné kanalizaci nejdříve dokončena přeložka plynovodu v celém úseku prostorové kolize s nově prováděnou jednotnou kanalizací. Prosíme tedy o vysvětlení k provedení přeložky plynovodu.

Odpověď na dotaz č. I

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Harmonogram je orientační, vše záleží na aktuální situaci v době provádění. Závazný harmonogram bude předložen vybraným dodavatelem v souladu s návrhem smlouvy po jejím

uzavření. Harmonogram v předložené podobě byl však zároveň konzultován a schválen zástupci všech investorů.

Dotaz č. II

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V podkladech chybí tabulka šachtových den na dešťovou kanalizaci – prosíme o její doplnění.

Odpověď na dotaz č. II

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Tabulka šachtových den je uvedena v objektu SO 302 v příloze č. 10 Výpis prefabrikátů šachet, kterou přikládáme k tomuto vysvětlení.

Dotaz č. III

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Tímto žádáme o specifikaci technických parametrů položky „Norná stěna na odtoku DN300 v RN, vč. Uchycení“ v objektu 302.2: Odvodnění komunikace.“

Odpověď na dotaz č. III

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Navrhovaná norná stěna je navržena pro konkrétní technické řešení, v případě návrhu jiného technického řešení RN (velikosti, tvaru a druhu nádrže apod.) je možné navrhnout jiné technické řešení norné stěny, tak aby splňovala funkci zabránění vyplavení lehkých kapalin z RN do toku. Navržená norná stěna v dokumentaci PDPS je uvažována z plechu tl. min. 5mm, o rozměrech 600x600mm, výšky 650mm z nerezové oceli 1.4301 vč. úchytů, podpůrných (zpevňujících) prvků a upevňovacích dílů rovněž z nerez oceli, uchycená do stěny nádrže pomocí hmoždinek a kotev z nerezové oceli.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením mění lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena následovně:

15.01.2024, 10:00 hod

Příloha:

- SO 302 příloha č. 10 Výpis prefabrikátů šachet

Ve Žďáru nad Sázavou dne 22.12.2023

za **Město Žďár nad Sázavou**
v. z. **Mgr. Maroš Sovák**, advokát
a jednatel **Urban legal**, advokátní
kancelář s.r.o.