

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **Rekonstrukce veřejného osvětlení – III. etapa, Žďár nad Sázavou**

(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Město Žďár nad Sázavou**

IČO: 00295841

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele, takto:

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) doplňuje přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek o dokument: Podklady pro světelně technické výpočty Žďár nad Sázavou.

Dotaz účastníka:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den, dle přílohy Požadavky na technické parametry svítidel Žďár nad Sázavou požadujete tyto parametry týkající se provozní teploty u svítidel:

Silniční svítidlo 1 min rozsah - 40 °C až + 55 °C

Silniční svítidlo 2 min rozsah - 40 °C až + 55 °C

Silniční svítidlo 3 min rozsah - 30 °C až + 35 °C

Silniční svítidlo 4 min rozsah - 30 °C až + 35 °C

Sadové svítidlo 1 min rozsah - 40 °C až + 50 °C

Sadové svítidlo 2 min rozsah - 40 °C až + 50 °C

Sadové svítidlo 3 min rozsah - 20 °C až + 25 °C

Sadové svítidlo 4 min rozsah - 30 °C až + 25 °C

Přechodové svítidlo 1 min rozsah - 40 °C až + 55 °C

Přechodové svítidlo 2 min rozsah - 25 °C až + 35 °C

Chtěli bychom Vás požádat o vysvětlení, proč u některých svítidel požadujete teplotu +55°C, ale u jiných Vám stačí teplota +35°C nebo dokonce +25°C?

Z jakého důvodu zadavatel požaduje pracovní teplotu u svítidla v rozsahu -40°C až +55°C? Vzhledem k tomu, že pracovní teplota zohledňuje okolní teplotu u svítidla, proč zadavateli nestačí standardní požadavek +50°C, jak vyžaduje aktuálně platná legislativa, a kde dle Vašich požadavků je i dostačující nižší provozní teplota než 50°C? Nepředpokládáme, že se Ždár na Sázavou člení podle různých klimatických podmínek. Chtěli bychom zároveň zmínit, že svítidla veřejného osvětlení jsou v provozu ve večerních, nočních a brzkých ranních hodinách, cca od 7:00-8:00 ranní jsou svítidla vypnutá. Je skutečně tento požadavek adekvátní s ohledem na klimatické podmínky v ČR?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Provozní teplota všech svítidel se upravuje na hodnotu v minimálním rozsahu - 30°C až + 50°C. Toto splňuje standardní požadavky a rozmezí teplot reálně se vyskytující v ČR. Svítidlo musí odolat i případnému rozsvícení za plného letního slunečního svitu, kdy může dojít k poruše na RVO nebo dochází k servisním zásahům.

Zadavatel upravil přílohu č. 1 „Projektová dokumentace a soupis prací“, a to tak, aby reflektovala shora uvedené provozní teploty.

Dokument nazvaný „Požadavky na technické parametry svítidel Ždár nad Sázavou.xlsx“ byl nahrazen dokumentem nazvaným „Požadavky na technické parametry svítidel Ždár nad Sázavou_aktualizace 12-02-2024.xlsx“, který je přílohou tohoto vysvětlení. Zbytek přílohy č. 1 „Projektová dokumentace a soupis prací“ zůstává beze změn.

Zadavatel doplňuje zadávací podmínky bez předchozí žádosti dodavatele, takto:

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mění přílohu č. 3 Výzvy k podání nabídek (Formulář nabídek). Tento dokument obsahoval formálně-administrativní chyby, které zadavatel opravuje.

Dokument nazvaný „Příloha 3 - Formular nabídky.docx“ byl nahrazen dokumentem nazvaným „Příloha 3 - Formular nabídky_aktualizace 12-02-2024.docx“, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na uvedené vysvětlení zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodlužuje do 28.02.2024 do 10:00 hodin.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 12.02.2024

Bc. Jana Kotoučková, DiS.
kontaktní osoba pro veřejnou zakázku