


- (A) PROPOJENÍ POMOCÍ: PŘECHOD Z UR2 NA KG DRÍK DN250, HLADKÉ PP SNÍVO DN250-1,0m  
A KGUS PŘECHOD KAMENNA/PVC DN 250  
+ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU ŠACHTY
- (B) PROPOJENÍ POMOCÍ: 2xKT C 160 GA DN300-0,6m A 2xSPOJKY SC360W 340-360mm
- (C) PROPOJENÍ POMOCÍ: KT C 160 GA DN300-0,6m, KT ODBOČKY DN300/200/45st.  
A 2xSPOJKY SC360W 340-360mm
- (D) PROPOJENÍ POMOCÍ: VYVRTANÉHO OTVORU d172mm, UNIVERZÁLNÍHO KOLMÉHO SEDLA  
FA150ST d166-190mm A 2xKT KOLENE DN150/45st.
- PROPOJENÍ PŘÍPOJEK BUDE PROVEDENO:**
- U POTRUBÍ KT/PVC DN150 - POMOCÍ PŘECHODKY KGUSM PVC/KT DN150 - 3KS
  - U POTRUBÍ KT/PB DN150 - POMOCÍ SPOJKY SC215 190-215mm
  - A VLOŽKY BC12/190 170-190mm - 7KS
  - U POTRUBÍ KT/PB DN200 - POMOCÍ SPOJKY SC265 240-265mm
  - A VLOŽKY BC08/200 200-299mm - 7KS
  - U POTRUBÍ KT/PB DN300 - POMOCÍ 2xKT C 160 GA DN300-0,6m, SPOJKY SC360W 340-360mm
  - SPOJKY SC445W 420-445mm A VLOŽEK BC16/300 300-399mm, BC24/300 300-399mm - 1KS
- Šs1 LITINOVÝ POKLOP A15 POCHÝZNÝ DN400  
HLADKÉ PRODLUŽENÍ ŠACHTY Z PP DN400-1,0m  
ŠACHTOVÉ DNQ Z PP GD PŘÍME DN400 / DN200

 <p>STUŽENSKÁ 133 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel: 566651192, 605407990 e-mail: blaha.stan@gmail.com</p>	ZODP.PROJEKTANT:		STANISLAV BLAHA IČO: 15261182	
	PROJEKTANT:		STANISLAV BLAHA	AUTORIZACE:
	STAVEBNÍK:		SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽDĚRSKO, VODÁRENSKÁ 2, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU	
	MÍSTO STAVBY:		ŽDĚR NAD SÁZAVOU	
KRAJ:		VYSOČINA		
NÁZEV AKCE:			FORMÁT:	6 A4
<b>ŽDĚR NAD SÁZAVOU - REKONSTRUKCE VODOVODU, NOVOSTAVBA KANALIZACE NA TVRZI</b>			DATUM:	02/2020
			STUPEŇ:	DPS
			ZAKÁZKA:	2019/BU/043
			MĚŘÍTKO:	1 : 250
ČÁST:	D. DOKUMENTACE LINOVÉ TRASY		REVIZE:	-
STAVEBNÍ OBJEKT:	D.2 NOVOSTAVBA KANALIZACE		VÝKRES Č.:	D.2.3
OBSAH:	SITUACE KANALIZACE			