

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Rekonstrukce veřejného osvětlení – III. etapa, Žďár nad Sázavou

(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele, takto:

Dotaz účastníka:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Chtěli bychom zadavatele požádat o upřesnění typu a vzhledu sadových svítidel. Žádáme o uveřejnění podrobnějšího popisu doplněného ilustračním obrázkem těchto svítidel. Zároveň bychom chtěli požádat o vysvětlení požadavku na celokorpusové otevírání svítidla, opět bychom chtěli požádat o ilustrační obrázek, aby bylo zcela jasné, jak tento požadavek zadavatel zamýšlel. U sadového svítidla 1 a 2 je požadavek na "Povrchové plátování z hlediska vizuálního denního působení musí mít více možností struktur - hladké, proužkové vytlačení, vytlačení včelího plástu apod." opět bychom chtěli požádat vysvětlení tohoto požadavku. U sadového svítidla 3 je požadavek na "Dekoratívni kryt svítidla z měděná clona, nerezová clona", pod tímto požadavkem je možné si představit spoustu věcí, žádáme o upřesnění požadavku.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel k žádosti o upřesnění typu a vzhledu sadových svítidel poskytuje pro ilustraci následující obrázky sadových svítidel, posuzované ve světelně-technické studii a energetickém posudku pro dotaci.

Dodavatel může nabídnout i jiná rovnocenná svítidla splňující zadávací podmínky.



K požadavku na celokorpusové otevírání svítidla zadavatel sděluje, že se jedná o poměrně zavedený pojem na světelných konferencích i v komunikaci jednotlivých firem a univerzit, které se touto problematikou zabývají. Jedná se o řešení, kdy při otevření svítidla dojde ke zpřístupnění jak svorkovnice, tak elektronické části, tak i optické části svítidla.

Zadavatel pro ilustraci poskytuje následující obrázek celokorpusového otevírání svítidla. Dodavatel může nabídnout i jiná rovnocenná řešení splňující zadávací podmínky.



K požadavku na povrchové plátování sadových svítidel 1 a 2 zadavatel uvádí, že se jedná o budoucí možnost designu svítidla, která bude využita v návaznosti na požadavky památkářů a architektů, při zachování původního základního tvaru svítidla.

Zadavatel pro ilustraci poskytuje následující obrázek plátů. Dodavatel může nabídnout i jiná rovnocenná řešení splňující zadávací podmínky.



K dekorativnímu krytu sadového svítidla 3 zadavatele uvádí, že se jedná o možnost použití dekorativního krytu při zachování původního základního tvaru svítidla, s tím, že tento kryt může být přímo nerezový, měděný nebo s imitací těchto materiálů povrchovou úpravou.

Zadavatel pro ilustraci poskytuje následující obrázek dekorativní krytů. Dodavatel může nabídnout i jiná rovnocenná řešení splňující zadávací podmínky.



Lhůta pro podání nabídek

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 22.03.2024

Bc. Jana Kotoučková, DiS.
kontaktní osoba pro veřejnou zakázku