

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1 (k části 1 veřejné zakázky)

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Objekt Rekonstrukce povrchů_ Oddíl 767_ Zámečnické prvky:

V PD chybí technická zpráva tohoto objektu.

Žádáme o upřesnění třídy jakosti nerezových bezešvých trubek na zábradlích – třída jakosti má vliv na cenu dodávky.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel doplňuje informaci k projektové dokumentaci na revitalizaci Tvrze, v rámci SO 101 Rekonstrukce povrchů.

Třída jakosti nerez pro zámečnické výrobky je: nerez ocel AISI 304 - DIN 1.4301. Povrchová úprava trubek – balotinovaná nerez. Jedná se o standardní nerez pro použití ve venkovním prostředí.

Zadavatel doplnil údaje o použitém nerez do Souhrnné technické zprávy, kde byl uveden veškerý text k objektu C 101, i do Technické zprávy k objektu C101, kterou tímto doplňuje.

Zadavatel upravil/doplnil přílohu č. 3a Projektová dokumentace („Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz“), a to tak, že:

- v dokumentu „A_B_Prův a souhrn_tech__zpr_DSP.pdf“ doplnil informace o použitém nerez u objektu C 101,*
- nově přikládá dokument „C 101 Technická zpráva.pdf“.*

Dokument nazvaný „A_B_Prův a souhrn_tech__zpr_DSP.pdf“ byl nahrazen dokumentem nazvaným „A_B_Prův a souhrn_tech__zpr_DSP_aktualizace_28-3-2024.pdf“, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Zadavatel doplňuje přílohu zadávací dokumentace č. 3a Projektová dokumentace („Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz“) o technickou zprávu objektu C 101, která je přílohou tohoto vysvětlení – dokument nazvaný „C 101 Technická zpráva.pdf“.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel posoudil povahu doplnění nebo změny zadávací dokumentace s ohledem na § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena následovně: 12.04.2024, 10:00 hod.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 02.04.2024

Bc. Jana Kotoučková, DiS.
kontaktní osoba pro veřejnou zakázku