



STUDENTSKÁ 1133
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
tel: 566651192, 605407990
e-mail: blaha.stan@gmail.com

ZODP.PROJEKTANT	STANSLAV BLAHA		
PROJEKTANT:	STANSLAV BLAHA	AUTORIZACE:	PARÉ:
STAVEBNÍK:	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU	IČO:	00295841
MÍSTO STAVBY:	ŽDÁR NAD SÁZAVOU		
KRAJ:	VYSOČINA		
NÁZEV AKCE: CHODNÍK NOVOMĚSTSKÁ MOUNTFIELD - PO JAMSKÁ II		FORMÁT:	-
		DATUM:	08/2021
		STUPEŇ:	DURSP
		ZAKÁZKA:	21-VB-03
		MĚŘÍTKO:	-
ČÁST:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
STAVEBNÍ OBJEKT:	DEŠŤOVÁ KANALIZACE		EV.Č.: 2021/BI/32
OBSAH:	SPECIFIKACE PREFABRIKÁTŮ ULIČNÍCH VPUSTÍ		VÝKRES Č.: D.2.9

SPECIFIKACE PREFABRIKATŮ ULICNICH VPUSTI

ozn.	X	Y	Z	a	b	KS					
						MŘÍŽ 40 t	A	B	C	D	E
1	610,43	608,30	609,09	1,34	2,13	1	1		1	1	1
2	612,02	609,89	610,68	1,34	2,13	1	1		1	1	1
3	613,73	611,60	612,39	1,34	2,13	1	1		1	1	1
CELKEM						3	3	0	3	3	3

MŘÍŽ - VTOKOVÁ LITINOVÁ S PANTEM 50x50x16cm, 68kg, PRŮŘEZ 1300cm2, VZDÁLENOST MEZI ŽEBRY 35mm

A - HORNÍ DÍLEC PRO ČTVERCOVOU MŘÍŽ 500 x 500, ROZMĚR 500/190x65

B - PRŮBĚŽNÝ DÍLEC NÍZKÝ, ROZMĚR 500/290x65

C - PRŮBĚŽNÝ DÍLEC VYSOKÝ, ROZMĚR 500/590x65

D - PRŮBĚŽNÝ DÍLEC VYSOKÝ S ODTOKEM DN 200 PRO PVC POTRUBÍ, ROZMĚR 500/590x65

E - SPODNÍ DÍLEC S KALIŠTĚM VYSOKÝM, ROZMĚR 500/525x65

ULIČNÍ VPUSTĚ BETONOVÁ DN 500 SAMONOSTNÁ.

DÍLCE VPUSTI BUDOU OPATŘENY SPOJOVÝMI PROFILY TYPU PERO - POLODRÁŽKA, SPOJOVÁNÍ DÍLŮ SE PROVÁDÍ VHODNÝM TMELEM NEBO CEMENTOVOU MALTOU.

BETONOVÉ PREFABRIKÁTY - BETON PEVNOSTNÍ TŘÍDY C 40/50 S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI OBRUSU A PROTI AGRESIVITĚ CHEMICKÉHO PROSTŘEDÍ STUPNĚ XA1 DLE ČSN ČN 206-1, SE SÍRANOVZDORNÝM CEMENTEM PROTI AGRESIVITĚ CHEMICKÉHO PROSTŘEDÍ STUPNÍ XA2 A XA3.

MEZNÍ HODNOTY CHEMICKÉHO PŮSOBENÍ ZEMINY A PODZEMNÍ VODY STUPNĚ XA3 NA BETON :

SO42 - mg/l U PODZEMNÍ VODY MAX. 6000

SO42 - mg/kg U ZEMINY MAX. 24000

CO2 - mg/l DO NASYCENÍ

NH4 - mg/l MAX. 100

Mg2 - mg/l DO NASYCENÍ