



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

Ing. Jan Vábek
Studentská 1133
591 01 Žďár nad Sázavou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
29. 11. 2021

NAŠE ZNAČKA
PVL-85069/2021/240-Ver

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Nikola Vernerová/228
nikola.vernerova@pvl.cz

DATUM
6.12.2021

Výstavba chodníku; k.ú. Žďár nad Sázavou – stanovisko správce povodí

K.Ú: Žďár nad Sázavou VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: MÚ Žďár nad Sázavou KRAJ: Vysočina Č.H.P.: 1-09-01-0070-0-00
VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy HGR: 6520
VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD: DVL_2120 Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nižkovský potok

Dne 30. 11. 2021 jsme obdrželi žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení „Chodník Novoměstská – Mountfield PO Jamská II, Žďár nad Sázavou“ (květen 2021), Zpracovatelem dokumentace je Ing. Jan Vábek. Investorem je Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Předmětem předložené projektové dokumentace je vybudování chodníku o šířce 2,0 m po levé straně ulice Novoměstská, vedoucí od stávajícího chodníku k příjezdu areálu prodejny Mountfield. Součástí budou dva přechody pro chodce. Chodník bude oddělen od ulice Novoměstská zatravněným dělicím pásem, u komunikace bude místo krajince provedena obruba s krajníkem. Součástí stavby bude i veřejné osvětlení. Odvodnění chodníku bude příčným a podélným sklonem směrem do zatravněného pásu. V rámci stavby je navržena nová dešťová kanalizace včetně revizní šachty, za vjezdem k prodejně firmy Mountfield a.s., v místě napojení na stávající propustek DN 500 z betonových trub, který je zřízen pod vjezdem k této prodejně. Stávající propustek začíná kamennobetonovým čelem, na konci příkopu. Asi uprostřed vjezdu k prodejně je na propustku DN 500 zřízena revizní šachta. V místě napojení navržené dešťové kanalizace DN 300 z hladkého PP bude vybouráno stávající kamennobetonové čelo, zkráceno stávající betonové potrubí DN 500 propustku a zřízena nová revizní šachta Šd1. Potrubí dešťové kanalizace bude v celé délce vedeno v navrženém chodníku, v souběhu s komunikací ulice Novoměstská. Dešťová kanalizace bude ukončena zřízením šachty Šd4, do které bude napojena přípojka od vpusti UV3. Nová vpust' UV3 bude zřízena na rozhraní nového a stávajícího chodníku. Nová dešťová kanalizace DN 300 bude rovněž vedena pod výhledovým vjezdem do areálu stavebnin firmy DEK. Tento areál je v současné době ve výstavbě na základě povoleného projektu „Prodejna pro dům a zahradu ul. Novoměstská, Žďár nad Sázavou“. Součástí tohoto projektu bylo i zatrubnění stávajícího příkopu potrubím DN 400, s lapačem splavenin a výtokem v délce 37,5 m v místě vjezdu do areálu. Realizace tohoto zatrubnění již nebude nutná, neboť silniční příkop bude v této části zrušen a nahrazen novou dešťovou kanalizací. Navrženou dešťovou kanalizací budou odváděny jen dešťové vody ze stávající komunikace.



Záměr se nedotýká vodních toků ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Záměr se nachází v chráněné krajinné oblasti a chráněné oblasti přirozené akumulace vod Žďárské vrchy. Stavba se nachází mimo záplavová území, mimo ochranná pásma vodních zdrojů. Neevidujeme zde stavbu ani pozemek s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_2120 Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nižkovský potok, jehož chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako střední, a ve vodním útvaru podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o:

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že **nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.**

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** s uvedeným záměrem za **předpokladu splnění dále uvedených podmínek:**

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení §39 vodního zákona. Při provádění stavby budou přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami.
2. Uliční vpusti budou pravidelně a dle potřeby čištěny.
3. Záměr bude projednán s provozovateli inženýrských sítí.
4. S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Co: spis (PVL-18484/2021/SP)

