

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

Pelikán Milan, Ing.
Lučiny 1186/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Váš dopis ze dne
12.2.2021

Naše č.j.:
3868/5.42/21-2

Naše sp. zn
V5-2021-66

Vyřizuje/kontakt:
Karel Pokorný / 950 179 527

Třebíč
24.2.2021

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin Žďár nad Sázavou
místo: stav. parcela č. 2171, k.ú. Město Žďár 795232, ulice Bezručova 439/56, další dotčené parcely 2172, 2176, 2175 a 2173, Žďár nad Sázavou
zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841
projektant: Pelikán Milan, Ing., Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 18117422

předložená výše nadepsanému OIP dne 12.2.2021

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Nebyly zjištěny závady z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Upozornění na požadavky příslušných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP:

1. V průvodní a technické zprávě je v části B.2.5 „Bezpečnost při užívání stavby“ odkaz na neplatnou vyhlášku č. 324/1990 Sb. Z hlediska zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních a montážních prací upozorňujeme na respektování požadavků současně platných předpisů, především nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky apod.

2. Vzhledem k tomu, že z předložené dokumentace není zřejmé provedení zábradlí, upozorňujeme, že zábradlí musí splňovat především požadavky ČSN 74 3305 (2017) a vyhlášky č. 268/2009 Sb.

.....
Karel Pokorný
inspektor

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby