



# Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou



HZSJX007B6TL  
prvotní identifikátor

## ADRESÁT:

Město Žďár nad Sázavou  
Žižkova 227/1  
Žďár nad Sázavou  
591 01

VYŘIZUJE: nrap. Martin Střecha  
TEL: 950291140 / FAX: 950291132  
E-MAIL: martin.strecha@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 24.03.2021  
POČET LISTŮ: 2  
PŘÍLOHY: 0  
Č.j.: HSJI- 981-2/ZR-2021

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin, Žďár nad Sázavou

**Místo stavby:** p. č. st. 2171, 2172, 2176, 2175, 2173 k. ú. Město Žďár, ulice Bezručova 439/56

**Stavebník:** Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

**Předložená dokumentace:** *společné povolení, zpracovatel Ing. Milan Pelikán, číslo ČKAIT - 1001885, datum 03/2021.*

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 10. 3. 2021 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

## **SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

### **Odůvodnění:**

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Milan Pelikán, číslo ČKAIT - 1001885, datum 03/2021).


Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení* splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Popis stavby z hlediska požární bezpečnosti:

Dokumentace řeší kompletní rekonstrukci fotbalových kabin. Posuzovaný objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Posuzovaný objekt je rozdělen do 2 požárních úseků. V 1. a 2. NP bude instalován vnitřní hadicový systém typu D s tvarově stálou hadicí délky 30 m. V objektu budou osazeny 4 ks PHP. Vnější požární voda je zajištěna z řeky Sázavy s čerpacím stanovištěm ve vzdálenosti do 50 m od řešeného objektu. Větrání chráněné únikové cesty (dále jen CHÚC) bude přirozené, bude zajištěno otevíracími otvory (okna, dveře) v každém podlaží. Okna zajišťující přirozené větrání nesmí v otevřené poloze zužovat minimální požadovanou šířku únikové cesty, ani bránit plynulou evakuaci v souladu s požadavky čl. 9.4.2 ČSN 730802. Východové dveře z objektu budou opatřeny panikovou klikou. Dále bude instalováno a označeno tlačítko TOTAL STOP.

(Otisk razítka)



  
.....  
plk. Ing. Vladimír Sobotka  
ředitel územního odboru