



LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

22-060120-S0 - NOVÉ OCELOVÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT SE STŘEDOVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM

Тур(22)-HHHLLL(VÝŠKA HHH V cm, DÉLKA LLL V cm)-PROVEDENÍ (S0-VENTIL KOMPAKT-STŘED)

KLTM700.450 - KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO M (fykORADO)

SE STŘEDOVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM (TYP VÝSKA.ŠÍŘKA v mm)

LEGENDA ARMATUR

PAP(R)15 - UZAVÍRATELNÁ DVOJITÁ PŘIPOJOVACÍ ARMATURA H-VENTIL PŘÍMÁ(ROHOVÁ) DN15 Rp 1/2"x3/4"

NA VESTAVENOU VENTILOVOU VLOZKU OSAZENA HLAVICE TERM. OVLADANI

PAP(R)HM15 - PRÍPOJOVACÍ VENTIL DVOJITÝ H-VĚTIL S PŘEDNASTAVENÍM PRÍMY (R0H0VY) R1/2"x3/4"

S DESIGNOVUU KRYIKUU-BARVA BILA A IERMUSIA ILKUU HLAVILI - KUMPLEI SADA

LEGENDA POTRUBÌ:

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ

VRATNÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ

VYSVĚTLIVKY

215 ČÍSLO A TEPLOTA MÍSTNOSTI
20°

ČÍSLO STUPAČKY

4 NASTAVENÍ VENTILU ČI VENTILOVÉ VLOŽKY

POZNÁMKY

-POTRUBÍ BUDOU PŘI PŘECHODU STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ OPATŘENO CHRÁNICÍKOU

-ROZVODY V PODLAŽE BUDOU SPOJOVÁNY PŘÍPADNĚ PÁJENÍM NATVRDO OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ

-ROZVOD POTRUBÍ VÉST MIMO INSTALAČNÍ ROZVODY(IZT, EL, VZT) A ZAŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ UPRAVIT PŘI REALIZACI

-POTRUBÍ SPÁDOVAT DLE SITUACE NA MONTÁŽI. JEDNÁ SE O SPÁD 3% NEBO VĚTŠÍ. V PŘÍPADĚ

JAKEKOLIV ZMENY, VYNUCENÉ SITUACI NA MONTÁŽI, JE NUTNO ZAMEZIT VZNIKU NEOVZDUŠNENÝCH

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Leoš POHANKA		
VYPRÁCOVAL	Jiří BRODSKÝ	[Signature]	
KRAJ	Kraj Vysočina	STAVEBNÍ ÚŘAD	Ždár nad Sázavou
MÍSTO STAVBY	Ždár nad Sázavou, Bezručova 439, parc.č. 217/1, 217/2, 217/3, 217/5, 217/6		
INVESTOR	Město Ždár nad Sázavou, Žitkova 227/1, 591 01 Ždár nad Sázavou		

AKCE		Č. VÝKRESU
KOMPLETELNÍ REKONSTRUKCE FOTBALOVÝCH KABIN		
ŽDĎÁR NAD SÁZAVOU		
SO 01 - VYTÁPĚNÍ		
OBSAH VÝKRESU		
PŮDORYS 2.NP		
FORMÁT	2x44	Č. VÝKRESU
DATUM	04/2021	
STUPEŇ	DPS	
ČÍSLO ZAKÁZKY	51/21	
ZMĚNA		
ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
D	1:100	2