



#### LEGENDA:

- STUDENÁ VODA (PP-RCT, v zemi PE100 SDR11)
- CIRKULAČNÍ VODA (PP-RCT)
- TEPLÁ VODA (PP-RCT)
- POŽÁRNÍ VODA (POŽINKOVANÁ OCEĽ)
- PŘEDMÍCHANÁ VODA O TEPLOTĚ 38 °C (PP-RCT)
- ROZVOD VODY PRO SPLACHOVÁNÍ WC A PISOÁRŮ (PP-RCT)



STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

#### ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- WC – KLOZET
- WCi – KLOZET PRO INVALIDY
- U – UMYVADLO
- Ui – UMYVADLO PRO INVALIDY
- Um – UMYVATKO
- D – DŘEZ
- Sk – SPRCHOVÝ KOUT
- Ap – AUTOMATICKÁ PRAČKA
- My – MYČKA
- P – PISOÁŘ
- VL – VÝLEVKVA

#### OSTATNÍ:

- KKV – KULOVÝ KOHOUT S VYPUSŤOVÁNÍM
- KK – KULOVÝ KOHOUT
- RV – REGULAČNÍ VENTIL
- ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
- VP – VYPUSŤOVÁNÍ
- PV – POJISTNÝ VENTIL

#### POZNÁMKA:

- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE, JE VŠAK NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST PŘÍMO NA STAVBĚ.
- ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ SE MUSÍ NAMONTOVAT TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA PŘEDPISANÁ PROVOZNI PEVNOST TRUBEK A SPOJŮ, ZABEZPEČENÁ POLOHA POTRUBÍ, PŘENÁŠENÍ HMOTNOSTI A DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ NA POTRUBÍ. MONTÁŽ MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE ČSN 755409, ČSN 755401, ČSN 75 5411, ČSN 75 5911, ZÁKONA č. 186/2006 Sb. A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.
- NA POTRUBÍ BUDOU TĚŽ DODRŽENY DILATACE A UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH A KLIZNÝCH PODPOR DLE MATERIÁLOVÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ.

Stavba: <b>Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin, Žďár nad Sázavou</b> Bezručova 439, parc. č. 2171, 591 01 Žďár nad Sázavou		 plánujete ve všech směrech	
Investor: <b>Město Žďár nad Sázavou</b> IČ: 00299941 Žďarova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou	Projektant: <b>Ing. Lukáš Nekvinda</b> Dořil 160/1 591 01 Žďár nad Sázavou nekvinda@tzbplan.cz, 776 294 225	Paré:	
Zodp. projektant: <b>Ing. Lukáš Nekvinda</b>	Vypracoval: <b>Ing. Pavel Růžička</b>		
Profese: <b>ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE</b>	Stupeň: <b>DPS</b>	Datum: <b>04/2021</b>	
Obsah: <b>PŮDORYS 2.NP - VODOVOD</b>	Měřítko: <b>1:50</b>	Č. výkresu: <b>07</b>	