



- LEGENDA ZAŘÍZENÍ**
- STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOPNÝ KOTEL Q=2,3-28 kW
 - STÁVAJÍCÍ NEPŘÍMOOHŘEVNÝ ZÁSOBNÍK V=750 L
 - STÁVAJÍCÍ HYDRAULICKÝ VYROVŇAVAČ DYNAMICKÉHO TLAKU
 - EXTERNÍ TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA V= 50 l p=6 bar

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

- 22-060120-S0 - NOVÉ OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT SE STŘEDOVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM
TYP(22)-HHHL(VÝŠKA HHH V cm, DÉLKA LLL V cm)-PROVEDENÍ (S0-VENTIL KOMPAKT-STŘED)
- KLIM700.450 - KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO M (TYPORADO)
SE STŘEDOVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM (TYP VÝŠKA ŠÍŘKA V mm)

- LEGENDA ARMATUR**
- PAP(R)15 - UZÁVÍRATELNÁ DVOJITÁ PŘIPOJOVACÍ ARMATURA H-VENTIL PŘÍMÁ(ROHOVÁ) DN15 Rp 1/2"x3/4"
NA VESTAVĚNOU VENTILOVOU VLOŽKU OSAŽENA HLAVICE TERM. OVLÁDANÍ
- PAP(R)HM15 - PŘIPOJOVACÍ VENTIL DVOJITÝ H-VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM PŘÍMÝ(ROHOVÝ) R1/2"x3/4"
S DESIGNOVOU KRYTKOU-BARVA BILÁ A THERMOSTATICKOU HLAVICÍ - KOMPLET SADA

- LEGENDA POTRUBÍ:**
- NOVÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT
 - NOVÉ VRATNÉ POTRUBÍ ÚT

VYSVĚTLIVKY

- 215 - ČÍSLO A TEPLOTA MÍSTNOSTI
20°
- (S1) - ČÍSLO STOUPAČKY
- (4) - NASTAVENÍ VENTILU ČI VENTILOVÉ VLOŽKY
- V.Č. - VENKOVNÍ ČÍDLO TEPLOTY UMÍSTĚNO NA SEVERNÍ STRANĚ CCA 2,5 M NAD TERÉNEM

POZNÁMKY

- POTRUBÍ BUDOU PŘI PŘÍCHODU STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ OPATŘENO CHRÁŇNÍKOU.
- ROZVODY V PODLAŽE BUDOU SPOJOVÁNY USOVANÍM PŘÍPADNĚ PÁJENÍM NATVRDO OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ
- ROZVOD POTRUBÍ VĚST MIMO INSTALAČNÍ ROZVODYZIT, EL, VZT) A ZAŘÍZENÍ. PŘÍPADNĚ UPRAVIT PŘI REALIZACI
- POTRUBÍ SPÁDOVAT DLE SITUACE NA MONTÁŽI. JEDNÁ SE O SPÁD 3‰ NEBO VĚTŠÍ. V PŘÍPADĚ
- JAKÉKOLIV ZMĚNY, VYNUCENÉ SITUACÍ NA MONTÁŽI, JE NUTNO ZAMĚZIT VZNIKU NEOVZDUŠNĚNÝCH
- MÍST INSTALACÍ ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU NA VÝKRESE VYZNAČENY.

ZODP. PROJEKTANT		Ing. Leoš POHANKA	Ing. Leoš POHANKA	
VYPRACOVAL	Jiří BRODSKÝ	Jiří BRODSKÝ		
KRAJ	Kraj Vysočina	STAVEBNÍ ÚŘAD	Ždár nad Sázavou	
MÍSTO STAVBY	Ždár nad Sázavou, Bezručova 439, parc.č. 2171, 2172, 2173, 2175, 2176			
INVESTOR	Město Ždár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Ždár nad Sázavou			
AKCE		FORMÁT	2x44	Č. VÝKRESU
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE FOTBALOVÝCH KABIN		DATUM	04/2021	
ŽDÁR NAD SÁZAVOU		STUPEŇ	DPS	
SO 01 - VYTÁPĚNÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY	51/21	1
OBSAH VÝKRESU		ZMĚNA		
PŮDORYS 1.NP		ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
		D	1:100	