



ZAŘÍZENÍ VZT

- 101 Potrubní radiální ventilátor DN125, pozink., V=200m³/hod, 100Pa, 60W/230V, IPX4, časový doběh dodá elektro Ovládání - čidla pohybu v předních 1.06, 1.07
- 102 Nástěnný radiální ventilátor DN100, plast, V=50m³/hod, 100Pa, P=30W / 230V, IPX4, časový doběh současně ventilátoru Ovládání - čidlo pohybu 1.09
- 103 Nástěnný axiální ventilátor DN200, pozink., V=330m³/hod, 20Pa, P=38W / 230V, IPX4, časový doběh dodá elektro Spuštění - čidlo pohybu 1.04 - čidlo pohybu 1.05

LEGENDA

- ODVOD VZDUCHU Z PROSTORU
- PŘÍVOD VZDUCHU DO PROSTORU
- VÝFUK VZDUCHU DO VENKOVNÍHO DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ
- PŘÍVOD VZDUCHU-PŘIROZENĚ Dveře bez prahu (šěrba 8-12mm) popř. dveřní mřížka

INVESTOR	VYPRACOVAL
MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1 Ždār nad Sázavou 1, 59101	ING. TOMAŠ DVOŘÁK Šípková 2, Ždār nad Sázavou, 591 01 tel.: 777 317 084 IČO: 744 750 29, DIČ: CZ8004074804 maxtom@centrum.cz

MÍSTO STAVBY
Parc. č. 2193/1, 2192, ŽDĀR NAD SÁZAVOU, SPORT. AREÁL BOUCHALKY

AKCE	REKONSTRUKCE ČTYŘ ANTUKOVÝCH KURTŮ VČETNĚ ZÁZEMÍ, PARC.Č. 2193/1, 2192, ŽDĀR NAD SÁZAVOU	DATUM	03/2024
OBJEKT	SO 02 - REKONSTRUKCE 4 ANTUKOVÝCH KURTŮ	STUPEŇ	DPS
D.1.4 Zařízení vzduchotechniky		FORMÁT	2XA4
OBSAH VÝKRESU		Č.ŽAK.	2024010
PŮDORYS 1.NP		MĚŘÍTKO	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU	1

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
1.01	VSTUP	11,05
1.02	ŠATNA 1	20,13
1.03	ŠATNA 2	20,13
1.04	SPRCHY 1	11,10
1.05	SPRCHY 2	11,10
1.06	WC ŽENY	6,98
1.07	WC MUŽI	10,79
1.08	KANCELÁŘ SPRÁVCE	18,48
1.09	TECH. MÍSTNOST, ÚKLID	10,81
1.10	SKLAD	29,95
		150,51 m ²