

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA (PP-RCT EVO, v zemi PE100 SDR11)
- TEPLÁ VODA (PP-RCT EVO)
- PŘEDMÍCHANÁ VODA O TEPLOTĚ 38 °C (PP-RCT EVO)

V1

STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:


- WC - KLOZET ZÁVĚSNÝ
- P - PISOÁR
- U - UMYVADLO
- D - DŘEZ
- Sk - SPRCHOVÝ KOUT
- VL - VÝLEVKA

OSTATNÍ:

- KKV - KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
- KK - KULOVÝ KOHOUT
- ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA

POZNÁMKA:

- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE. JE VŠAK NUTNÉ PROVĚRIT PROVEDITELNOST PŘÍMO NA STAVBĚ.
- ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ SE MUSÍ NAMONTOVAT TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA PŘEDPISANÁ PROVOZNÍ PEVNOST TRUBEK A SPOJŮ, ZABEZPEČENA POLOHA POTRUBÍ, PŘENÁŠENÍ HMOTNOSTI A DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ NA POTRUBÍ. MONTÁŽ MUSÍ BYT PROVEDENA DLE ČSN 755409, ČSN 755401, ČSN 75 5411, ČSN 75 5911, ZÁKONA č. 186/2006 Sb. A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.
- NA POTRUBÍ BUDOU TĚŽ DODRŽENY DILATACE A UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH A KLIZNÝCH PODPOR DLE MATERIÁLOVÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ.

Stavba:		 plánujete ve všech směrech	
Rekonstrukce čtyř antukových kurtů včetně zázemí parc. č. 2193/1, 2192 Žďár nad Sázavou			
Investor:	Město Žďár nad Sázavou Žitkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00295841 DIČ: CZ00295841	Projektant:	TZBplan, s.r.o. Doňní 165/1 591 01 Žďár nad Sázavou nekvinda@tzbplan.cz, 776 294 225
Zodp. projektant:		Paré:	
Ing. Lukáš Nekvinda		Vypracoval:	
Profese:		Ing. Lukáš Nekvinda	
D.1.4.1 - ZTI		Stupeň:	Datum:
		PDPS	03/2024
Obsah:		Měřítko:	Č. výkresu:
PŮDORYS 1.NP - VODOVOD		1:50	03