

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Revitalizace sportovního areálu Bouchalky I – fotbalové a tenisové sportoviště
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Město Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 17983835

se sídlem: Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 Brno

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. I

Zadavatel obdržel dotaz týkající se objektu B: fotbalových kabin: oddíl: výplně otvorů v tomto znění:

*„Prosíme o upřesnění vstupních dveří 01/DV a 02/DV. Ve výpisu vstupních dveří je uvedeno:
Venkovní vstupní dveře na CHÚC – únikový východ.*

Z PD, soupisu prací a dodávek ani z PBŘ, ale není jasné zda mají mít dveře panikové kování, samozavírač.

Neměli by být tyto dveře s požární odolností?

- chráněné únikové cesty (CHÚC) jsou tvořeny trvale volným komunikačním prostorem vedoucím k východu na volné prostranství, který tvoří samostatný požární úsek a je chráněný proti účinkům požáru (zplodinám hoření, vysokým teplotám apod.). Požárně dělicí konstrukce tohoto úseku musí být tvořeny konstrukcemi DP1, požární uzávěry otvorů v těchto konstrukcích musí, vyjma specifických případů, bránit šíření požáru a musí být vybaveny samouzavíracím zařízením. V CHÚC nesmí být žádné požární zatížení, hořlavé materiály a rozvody technických zařízení, kromě případů, které splňují přesně stanovené podmínky. Kromě uvedeného členění únikových cest je možné se setkat také s pojmem částečně chráněná úniková cesta, a to zejména u změn staveb (ČSN 73 0834) nebo u výrobních objektů (ČSN 73 0804). V porovnání s CHÚC zde*

objevují jisté úlevy v požadavcích na požární oddělení těchto prostorů od ostatních částí objektu, způsobu větrání apod.

Žádáme o upřesnění.“

Odpověď na dotaz č. I

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

V dokumentu D.1.3.01 Požárně bezpečnostní řešení je na str. 19 uvedeno: „Dveře na volné prostranství 1000 mm (otevíravé křídlo 1,5 pruhu) vyhoví.... Dveře v 1.NP a 2.NP do chráněné únikové cesty typu A s požární odolností se samozavíračem na otevíravém křídle a kouřotěsné S₂₀₀.“ Tzn. že hlavní vstupní dveře 01/DV v 1.NP vedoucí na volné prostranství nemusí mít požární odolnost ani panikové kování s ohledem na to, že v případě provozu objektu fotbalových kabin budou dveře trvale otevřeny – nezamčené (zajistí provozovatel v době provozu), což bylo schváleno příslušným dotčeným orgánem (Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou). Dveře 02/DV v 2.NP ústící na lodžii budou s požární odolností EI30 DP3+C S200 - viz blíže dokument D.1.1.25 výpis vstupních dveří.

Všechny výše uvedené dokumenty jsou zahrnuty v příloze č. 5b ZD – Projektová dokumentace B – část 1.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 24.07.2024

za **Město Žďár nad Sázavou**
v. z. **Mgr. Maroš Sovák**, advokát
a jednatel **Urban legal, advokátní**
kancelář s.r.o.