


rozváděč	<div></div>	<div><div><div>Žďár nad Sázavou</div><div>Revitalizace sportovní zóny</div><div>Streetpark</div><div>par. č. 2136/1, 2137, 2140/1, 2136/7, 2136/8, 2161, 2140/2, 2140/3, 2140/12, 2162, 2136/9, 2140/13, 2136/2 Město Žďár [795232]</div></div><div><div>generální projektant, autor:</div><div><div>GRIMM Architekti s.r.o.</div><div><div>www.grimmarch.cz</div><div>nám. Republiky 286/22</div><div>tel.: +420 608 294 441</div><div>591 01 Žďár nad Sázavou</div></div></div></div><div><div>investor:</div><div><div>MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ AVOU</div><div><div>Žižkova 227/1</div><div>591 01 Žďár nad Sázavou</div></div></div></div><div><div>zpracovatel části:</div><div><div>Josef Tomášek</div><div><div>Dolní 192/32</div><div>591 01 Žďár nad Sázavou</div></div></div></div><div><div>zodpovědný projektant části:</div><div><div>Ing. Arch. Rudolf Grimm</div><div><div>autorizace ČKAIT: 004571</div><div>Nám. Republiky 286/22</div><div>591 01 Žďár nad Sázavou</div></div></div></div></div>
zařízení mimo rozváděč		
typ kabelu	AYKY 4Bx16	
spotřebič	RMS1	
obvod č.	WLO01	
sestava, náplň	<div><div>rozvodnice na omítku třídy II s kroužovými dveřmi typ BC-A-3/39-TT 3/13mod rozměr 250x475x125mm obj č. 101568</div><div>1ks jistič 3P 25A 400V char C 10kA typ PL7-C25/3 objč. 263411</div><div>1ks proudový chránič s nadproudou ochranou 2P 16A 250V 10kA typ A 30mA PFL7-16/1N/C/003-A objč. 263538</div><div>2ks proudový chránič s nadproudou ochranou 2P 10A 250V 10kA typ A 30mA PFL7-10/1N/C/003-A objč. 263517</div><div>1ks svodič přepětí třídy I+II typ FLP-MAXI V/4</div><div>1ks svorkovnice ochranného pospojení</div></div>	<div><div>Při kladení vedení je nutno dodržet ČSN 33 2130 ed.3 a ČSN 34 1050.</div><div>Napěťová soustava: 3 x 230 / 400 V 50 Hz</div><div>Ochrana před nebezpečným dotykem : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE v síti TN-C zvýšena PROUDOVÝM CHRÁNIČEM</div></div>