

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **Městský park Klafar – protlak, 1. etapa, část 1**
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Město Žďár nad Sázavou**
IČO: 00295841
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel od dodavatele dotaz v tomto znění:

Kanalizační potrubí z polypropylenu DN 400 má dle položkového rozpočtu procházet pod komunikací ocelovou chráničkou DN 400 což je technicky nemožné. Projektová dokumentace toto vůbec neřeší.

Žádáme o upřesnění této části projektu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel na dotaz odpovídá následovně:

Projektant prověřil zadavatelem poskytnutý soupis prací s výkazy výměr a konstatoval chybu v rozměru chráničky, kterou opravuje v položkách č. 6 a 7 soupisu prací. Chránička má být v provedení DN 500.

Zadavatel opravuje přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek (Projektové dokumentace včetně soupisu prací) tak, že dokument nazvaný „soupis prací_ MĚSTSKÝ PARK KLAJAR - PROTLAK.xlsx“ byl nahrazen dokumentem nazvaným „soupis prací_ MĚSTSKÝ PARK KLAJAR - PROTLAK_aktualizace1.xlsx“, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Dodavatelé jsou povinni pro ocenění soupisu prací a stanovení nabídkové ceny použít tento soupis prací.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změn.

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel od dodavatele dotaz v tomto znění:

Žádáme o vysvětlení položky „řízený zemní protlak“ (Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 400 do 450 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4) – tato položka obsahuje ocelovou chráničku DN 400 – průměr ocelové chráničky

není dostatečný pro zasunutí kanalizačního potrubí o dimenzi DN 400 (konkrétně potrubí hladké plnostěnné SN 16 z polypropylenu DN 400). Žádáme o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel na dotaz odpovídá následovně:

Dotaz dodavatele se týká stejné věci jako u dotazu č. 1, zadavatel tedy odkazuje na odpověď na dotaz č. 1.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel posoudil povahu doplnění nebo změny zadávací dokumentace s ohledem na § 99 ZZVZ a neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 01.10.2024