

## Žádost o připojení EPS k PCO na KOPIS HZS Kraje Vysočina

**ŽADATEL:** Město Žďár nad Sázavou,  
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupené: odborem strategického rozvoje a investic  
Telefon: 771 280 604  
e-mail: hana.sochorova@zdarns.cz  
Datová schránka: yxb3sz

**ADRESÁT:** Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina  
krajské ředitelství  
Ke Skalce 32  
586 04 Jihlava

Žádám o připojení EPS z objektu Dům klidného stáří na adrese Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou na KOPIS HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava.

### Údaje o chráněném objektu:

Důvod umístění EPS: § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a čl. 9.7. ČSN 73 0835

Požární riziko:  $p_v = 66,70 \text{ kg/m}^2$  (1.PP – domovní vybavení),  $p_v = 40 \text{ kg/m}^2$  (1.-4. NP)

Členění do požárních úseků: celkem 47 PÚ

Nástupové plochy: není nutné zřizovat, protipožární zásah lze vést ze všech stran

Zásahové cesty: vnitřní ani vnější nemají být zřízeny

### Údaje o EPS:

Typ ústředny instalované EPS: nástěnný box ústředny typu SCHRACK

Počet ústředí EPS: 1 ks (hlavní)

Umístění OPPO: v zádveří hlavního vstupu v 1. NP

Umístění KTPO: na vnější stěně u hlavního vstupu v 1. NP kudy je předpokládáno vedení protipožárního zásahu.

Žďár n Sáz. dne: 8.1.2024

.....  
zástupce žadatele



Stanovisko PATROL group s.r.o.:

23. 1. 2024

k připojení objektu na PCO nemáme technických připomínek.

Stanovisko KOPIS HZS Kraje Vysočina:

Na příchod signál z ústředny EPS "Všobrec" požární poplach" přes ZDP, bude KOPIS HZS vyslat posádku jednotky z uvedené A.st. požárního poplachového plánu, a to jednotku CHS Žďár nad Sázavou

Jednotky požární ochrany v 1. stupni požárního poplachu:

Jednotka PO	Kategorie JPO
CHS Žďár nad Sázavou	JPO I
CHS Žďár nad Sázavou	JPO I
Žďár nad Sázavou	JPO II/A

plk. Ing. David Krýš

8. 2. 2024

vyplní KOPIS HZS Kraje Vysočina

Stanovisko oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP HZS Kraje Vysočina:

k připojení EPS na PCO musí být dodrženy podmínky pro připojení, uzavřena smlouva o podmínkách připojení EPS na PCO a před uzavřením smlouvy musí být schválena HZS projektová dokumentace stavby (PBR, EPS, ZDP) a dodrženy všechny právní předpisy na úseku PO.

8.2.2024 por. Ing. Veronika Myslíková (Myslíková)

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina souhlasí/nesouhlasí\* s připojením EPS z výše specifikovaného objektu prostřednictvím ZDP na PCO na KOPIS HZS Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne: 8.2.2024

plk. Mgr. Jiří Němec  
 krajský ředitel

\* nehodící škrtnout