

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Městský park Klafar – protlak, 1. etapa, část 1
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel od dodavatele dotaz v tomto znění:

Prosíme vysvětlit rozpory v zadávací dokumentaci:

- 1) Horská vpust 3 (HV3) by měla být napojena do RŠ 1 – napojení by mělo být provedeno potrubím DN 300, v tom případě by tato šachta měla mít dimenzi 1500 mm, aby pojmul nátok DN 400 a nátok DN300 s odtokem DN 400. Prosíme o vysvětlení.*
- 2) Horská vpust 2 (HV2) je v situaci napojena potrubím DN 400, ve výkazu výměr je však napojení potrubím DN 300.*

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel na dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel sděluje, že:

- 1) HV 3 bude napojena do RŠ 3, která je pro napojení požadovaných potrubí dimenzovaná (viz výpis šachet). HV 3 bude přesně umístěna až během realizace stavby z důvodu výstavby, která probíhala v době projektování. Orientační zákres v situačním výkrese byl špatně umístěn.*
- 2) HV 2 bude napojena potrubím DN 300 jako je ve výkazu a všech ostatních výkresech.*

Zadavatel přikládá situaci s opravenými prvky.

Zadavatel doplňuje přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek (Projektové dokumentace včetně soupisu prací) tak, že poskytuje dokument nazvaný „C.2_situace_E1_aktualizace_04-10-2024.pdf“, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Dodavatelé jsou povinni pro ocenění soupisu prací a stanovení nabídkové ceny vycházet z poskytnutého vysvětlení zadávacích podmínek.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změn.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel posoudil povahu doplnění nebo změny zadávací dokumentace s ohledem na § 99 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání se nově stanovuje do 09.10.2024, do 09:00 hodin.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 07.10.2024