



NAPĚTOVÁ SOUSTAVA SPEIN-AC, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPJENÍM OD ZDROJE
ROZVOD NAVRŽEN KABELY ČYKY ULOŽENÝMI V PODHLEDU SE SVUDY POD OMÍTKOU.
PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ A VÝŠI OSAZENÍ ŽASUVEK DLE POŽADAVKŮ ARCH. INTERIERU
S OHLEDEM NA PLATNÉ ČSN.
SPINACĚ OSAZENY VE VÝŠI 1,1m, SVITIDLA OSAZENÁ V PODHLEDU NÁPOJENÁ Z OBVODU 163
STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU ZRUŠENY - POZOR Z ROZVADĚČE NÁPOJENÁ ORDINACE
A PŘÍSLUŠENSTVÍ MUDY PRACKA - PŘED DEIMONTÁŽÍ PROVĚST VYTÝČENÍ TĚCHTO
ROZVODŮ - NESMÍ BÝT PORUŠENY.
PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
STÁVAJÍCÍ ČIDLA EPS ZABEZPEČIT DLE POŽADAVKU INVESTORA
TYP SVITIDEL VIZ TABULKA SVITIDEL.

Vypracoval: NOVOTNÝ	Proj. profese 	Tech. kontrola	Jaroslav Novotný Brodská 1837/8 591 01 Žďár nad Sáz. IČO: 185 35 381	
Kesil	Zodp. projektant	Vedoucí střediska		
Místo ŽDĚR NAD SÁZ.			Formát	2x A4
Investor MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU, ŽITKOVÁ 227/1			Datum	10/2024
Akce			Stupeň	DPS
POLIKLINIKA ŽDĚR NAD SÁZ. - STAV. ÚPRAVY			Zak. číslo	21/24
PROSTOR V2NP ORDINACE DIABETOLOGIE			Arch. č.	Kaple
Obsah: ELEKTRICKÉ ROZVODY SILNOPROUDE			Měřítko	Č. výkresu
			1:50	D14 - E1