



Legenda typů čar

- UT – teplá
- UT – zpátečka
- ZTI – studená
- EL – signální
- CZT – zpátečka
- CZT – přívod

Legenda:

- AOV – Automatický odvzdušnovací ventil DN 25
- T-E – Čidlo venkovní teploty
- T-I – Čidlo vnitřní teploty
- OČ – Oběhové čerpadlo
- ZV – Zpětná klapka
- KK – Kulový kohout
- F – Filtr
- RV – Regulační ventil s EL ovládním
- VM – Vodoměr
- MT – Měříč oděru tepla
- HV/TV – Deskový výměník CZT
- PV – Pojistný ventil
- T1 – Stopkový teploměr 100mm
- T2 – Jímka pro teplotní čidlo
- P – Stopkový barometr 100mm
- VK – Vypouštěcí kulový kohout
- EN – Tlaková expanzní nádob
- ENV – Ventil pro připojení expanzní nádoby
- RS/PS – Rohové/přímé šroubení DN15
- HM – Připojovací armatura trubkových těles HM
- soudržní bude termostatické hlavice
- VK – Termostatický ventil s hlavici (součástí OT)
- ZTUV – Zásobníkový ohřev teplé vody
- REG – Regulační jednotka

Legenda otopných těles:

- Desková otopná tělesa: AA-BBBCCC-DD
- AA – Typ tělesa
- BBB – Výška tělesa
- CCC – Šířka tělesa
- DD – Způsob napojení tělesa
- Koupenová tělesa: AAA-BBBCC-DDD
- AAA – Typ tělesa
- BBBB – Výška tělesa
- CC – Šířka tělesa
- DDD – Způsob napojení tělesa
- Konvektory: AAA-A-BBB/CC/DD
- AAA-A – Typ tělesa
- BBB – Délka tělesa
- CC – Hloubka tělesa
- DD – Šířka tělesa

Poznámka:

Koncové potrubí pro připojení otopných těles bude provedeno z měděného potrubí 15x1

Potrubí jenž nemá označení dimenze bude provedeno z měděného potrubí 15x1

INVESTOR
MÚ Žďár nad Sázavou
Židkova 277/1
591 01 Žďár nad Sázavou

2					
1					
0	02/2024	PRVNÍ VÝTIK	Bc. MATĚJ RAMBOUSEK	Bc. MATĚJ RAMBOUSEK	Ing. FRANTIŠEK MANDOVEC
č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	AUTORIZOVAL

STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚRADU ŽDÁR NAD SÁZAVOU				ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Oleš tel: +420 605 283 808 email: info@artendr.cz	
MÍSTO STAVBY	parc. 1135 / kat. území Město Žďár					
ČÁST PROJEKTU	D - DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ					
DÍL PROJEKTU	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU					
PROFESE	D.1.4 - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY					
OBJEKT	BUDOVA MĚSTSKÉHO ÚRADU				POČET A4	16
DRUH VÝKRESU	Schéma zapojení - Vytápění				STUPEŇ	DSP
					SOUBOR	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO DOKUMENTU		REVIZE	
1:50		---	D.1.4.1-004		0	