



**POVODÍ VLTAVY**

POVODÍ VLTAVY  
státní podnik  
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA  
GRAFICKÁ 36  
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111  
221 401 111  
FAX: 257 31 35 22  
BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

**Městský úřad Žďár nad Sázavou**  
**Ing. Kamila Odehnalová**  
**Žižkova 227/1**  
**591 01 Žďár nad Sázavou**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
--- / 22. 2. 2024

NAŠE ZNAČKA  
PVL-16495/2024/240-PI

VYŘIZUJE/LINKA  
**Ing. Martina Plocová / 216**  
martina.plocova@pvl.cz  
Josef Neubauer / 724 505 318

DATUM  
16. 4. 2024

**Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže – I. stanovisko správce povodí, II. vyjádření správce významného vodního toku Sázava IDVT 10100005**

K.Ú.: Zámek Žďár VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Žďár nad Sázavou KRAJ: Vysočina Č.H.P.: 1-09-01-0010-1-00  
VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD : 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy HGR : 6520  
VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD : DVL\_2120 Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nižkovský potok

Dne 22. 2. 2024 státní podnik Povodí Vltavy obdržel Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže“, zpracovatel Ing. arch. Tomáš Bezchleba (únor 2024) jako podklad pro územní souhlas, investorem je společnost Sportis p.o.

Předmětem projektové dokumentace je novostavba recepce na pozemcích p.č. 676/2, 687/1, 677/1, 686/1 v k.ú. Zámek Žďár. V současné době je na pozemcích p.č. 687/1 a 676/2 v k.ú. Zámek Žďár umístěna stávající budova recepce, která bude v rámci realizace novostavby recepce odstraněna. Jedná se o kontejnerový typ stavby, stejně jako nově navržená recepce. Zastavěná plocha objektu je cca 27 m<sup>2</sup>.

Součástí realizace je i úprava okolí formou opěrné železobetonové zdi do 1 metru výšky nad terén, v zadní podélné části recepce - opření svahu. Dále jsou pak navrženy dvě kratší ŽB zdi po stranách pozemní komunikace před recepcí - opět do 1 metru výšky na upravený terén, sloužící jako vymezení vjezdu. V rámci řešeného území jsou navrženy i nové ŽB schody na terénu, které nahrazují technicky nevyhovující současné schodiště na terénu. Dále pak nové zpevněné plochy před vstupem do recepce po obou stranách komunikace - slouží jako rozptylová plocha, místo pro kola, možnost nabíjení elektrokol.

Stavba se nachází v ř. km 212,410 na pravém břehu hráze nádrže Pílská, kterou protéká významný vodní tok Sázava IDVT 10100005 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava. Stavba je umístěna mimo záplavové území.

Vzhledem k charakteru stavby lze předpokládat, že stavbou nedojde k významnému ovlivnění stavu vodních útvarů.

Stavbou nebude dotčen majetek ani pozemky ve vlastnictví ČR, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit.

Stavba se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů a mimo stanovené záplavové území.



I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

**s t a n o v i s k o :**

**A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy** (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem **nedojde ke zhoršení** chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že **nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu**.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

**B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme** se záměrem „Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže“ za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro zneškodnění případné havárie.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce významného vodního toku Sázava IDVT 10100005 vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k dané věci jako účastník řízení následující

**v y j á d ř e n í :**

Souhlasíme s předloženým záměrem za těchto podmínek:

1. V projektové dokumentaci je popsáno, že dešťová voda z nové recepce bude svedena do stávající dešťové kanalizace, ale v daném místě žádná dešťová kanalizace není. V současné době dešťová voda teče do příkopu, kde voda stojí a neodtéká.
2. V dalším stupni projektové dokumentace pro stavební povolení bude odvod dešťových vod vyřešen a předložen ke schválení.

Souřadnice X, Y: X = cca 1111836; Y = cca 642407 v místě recepce v souřadnicovém systému S-JTSK byly ověřeny.

**Ing. Jan Goldbach**  
**vedoucí provozního střediska**  
**povrchových a podzemních vod**

Na vědomí:  
spis (PVL-3684/2024/SP)  
PS7: Josef Neubauer

