

## **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

#### **▪ Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Kulturní centrum Stará radnice - rekonstrukce  
vypracoval: Ing. Karel Tábořský, ČKAIT 1001266  
datum: 05/2023

**Popis stavby:** Stavba Staré radnice zahrnuje turistické informační centrum, galerii, obřadní síň. Stavebními úpravami dojde k rozšíření plochy galerie. Restaurace v 1. PP nebude stavebními úpravami dotčena. Dále bude vybudován bezbariérový vstup v podobě rampy do objektu Staré radnice, výtah spojující 1. a 2. NP, přebudování sociálního zázemí v 1. a 2. NP. Další stavební úpravy jsou uvedené v PBŘS. Stavební úpravy jsou posouzeny jako změna stavby skupiny I. dle ČSN 73 0834. V prostoru schodiště je na stěně osazen hadicový systém (bude doložena platná revizní zpráva o provozuschopnosti), dále budou osazeny 4 ks PHP. V místnostech s výtvarnými díly a na únikové cestě v 1. NP a 2. NP se osadí zařízení autonomní detekce a signalizace.

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky